



G M I N A R A D O M Y Ś Ł N A D S A N E M

37-455 Radomyśl nad Sanem ul. Rynek Duży 7 powiat stalowowolski woj. podkarpackie
www.radomyśl.pl E-mail: sekretariat@radomyśl.pl tel./fax (0-15) 845-43-02, 28

IN.271.1.2016.2

Radomyśl nad Sanem, 15.03.2016 r.

Zamawiający:



Gmina Radomyśl nad Sanem
ul. Rynek Duży 7
37-455 Radomyśl nad Sanem
woj. podkarpackie
REGON: 830409123
NIP: 8652398240

Wykonawcy – wszyscy, którzy pobrali SIWZ na:

Budowę zaplecza sanitarno-szatniowego w miejscowości Chwałowice
Znak IN.271.1.2016

Odpowiedzi na pytania

Pytanie 1.

Proszę o jednoznaczne określenie typu drzwi i okien dla budynku sanitarno-szatniowego dla każdego rodzaju drzwi i okien podanych na zestawieniu arkusza A5. Wg. A5 drzwi i okna mają być PVC, Wg. przedmiaru drzwi D-001 i D-002 mają być aluminiowe, zaś wg. opisu technicznego do projektu drzwi wewnętrzne mają być drewniane.

Poza tym, czy do okien znajdujących się na wys. 170 cm potrzebne są mechanizmy do ich uchylania? Chyba, że chodzi o sportowców niepełnosprawnych, o czym nie ma mowy w opisie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z przedmiarem drzwi D-001 oraz D-002 przewidziano jako aluminiowe z pełnym wypełnieniem (bez przeszkleń) w tym D-001 o profilu ciepłym, pozostałe drzwi wewnętrzne jako drewniane natomiast stolarkę okienną z PCV.

Górne zaświatła okienne należy wykonać zgodnie z projektem tak aby były otwierane przy pomocy mechanizmu dostępnego z poziomu podłogi.

Wójt Gminy

Jan Pyrkosz