



G M I N A R A D O M Y Ś Ł N A D S A N E M

37-455 Radomyśl nad Sanem ul. Rynek Duży 7 powiat stalowowolski woj. podkarpackie
www.radomyśl.pl E-mail: sekretariat@radomyśl.pl tel./fax (0-15) 845-43-02, 28

IN.271.1.2016.3

Radomyśl nad Sanem, 17.03.2016 r.

Zamawiający:



Gmina Radomyśl nad Sanem
ul. Rynek Duży 7
37-455 Radomyśl nad Sanem
woj. podkarpackie
REGON: 830409123
NIP: 8652398240

Wykonawcy – wszyscy, którzy pobrali SIWZ na:

Budowę zaplecza sanitarno-szatniowego w miejscowości Chwałowice

Znak IN.271.1.2016

Odpowiedzi na pytania

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza zmiany ilości, dodawanie lub usuwanie pozycji, itp? w udostępnionych przedmiarach, które mają zostać dołączone do oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania zmian w przedmiarach robót. Wszelkie wątpliwości co do konkretnej pozycji w przedmiarze należy wyjaśnić z zespołem projektowym.

Pytanie 2.

W opisie technicznym projektu budowlano-wykonawczego widnieje zapis "Wykonać zasilanie budynku zaplecza szatniowego kablem YAKY4x35mm² –wg odrębnego opracowania". Natomiast brak jest tej pozycji w przedmiarach robót. Jeżeli wykonanie zasilania budynku ma zostać ujęte w cenie realizacji inwestycji prosimy o udostępnienie opracowania oraz uwzględnienia wykonania zasilania w przedmiarach robót.

Odpowiedź:

Wykonanie projektu zasilania i złącza pomiarowego nie stanowiło zakresu opracowania. Zakres ten jest w gestii dostawcy energii.

Wójt Gminy

Jan Pyrkosz