

Uczestnicy postępowania przetargowego

**Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Górnikach.**

W związku ze złożonymi zapytaniem do SIWZ, Zamawiający wyjaśnia:

**Odpowiedzi na pytania z 04.05.2010 r.**

**Treść zapytania nr 1**

1. Jaka jest grubość styropianu docieplonych ścian i cokołu, jaki tynk i farba?

Zamawiający poniżej wyjaśnia szczegóły co do treści zapytania nr 1.

- grubość „10” styropianu ścian budynku w ilości 586m<sup>2</sup>
- grubość „5” styropianu cokołu w ilości 60m<sup>2</sup>
- tynk biały mineralny CEKOL C-35 „Baranek” o uziarnieniu 1,5 mm
- farba elewacyjna mineralna, grupa I

**Treść zapytania nr 2 i 3**

2. Proszę podać wymiary stolarki okiennej i drzwiowej
3. W przedmiarze brak rusztowań- proszę podać ilość w m<sup>2</sup>

Zamawiający informuję, iż na powyższe pytania nr 2 i 3 zostały już zamieszczone odpowiedzi w poprzednim wyjaśnieniu do SIWZ

**Dotyczy obu zadań**

1. Czy mogą wystąpić roboty dodatkowe jeżeli tak to w jakich okolicznościach?


Zamawiający nie przewiduje robót dodatkowych. Zgodnie z pkt V SIWZ Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% zamówienia podstawowego

**Odpowiedzi na pytania z 05.05.2010 r.**

**Treść zapytania nr 1**

1. Prośba o przesłanie lub zamieszczenie na stronie internetowej opisu technicznego ocieplenia budynku lub wskazanie systemu w jakim ma być wykonane ocieplenie, jaka ma być grubość płyty styropianowej, jaki ma być tynk akrylowy czy mineralny?

Zamawiający informuję, iż na powyższe pytanie została już zamieszczona odpowiedź w poprzednim wyjaśnieniu do SIWZ

**WÓJT**  
  
lek. med. Barbara Matysiak