

Uczestnicy postępowania przetargowego

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Kapalowie.

W związku ze złożonymi zapytaniem do SIWZ, Zamawiający wyjaśnia:

Odpowiedzi na pytania z 04.05.2010 r.

Treść zapytania nr 1

1. Jaka jest grubość styropianu docieplonych ścian i cokołu, jaki tynk i farba?

Zamawiający poniżej wyjaśnia szczegóły treści zapytania nr1.

- grubość „10”styropianu ścian budynku w ilości 732m²
- grubość „5” styropianu cokołu w ilości 120m²
- tynk biały mineralny CEKOL C-35 „Baranek” o uziarnieniu 1,5 mm
- farba elewacyjna mineralna, grupa I

Treść zapytania nr 2 i 3

2. Proszę podać wymiary stolarki okiennej i drzwiowej
3. W przedmiarze brak rusztowań- proszę podać ilość w m²

Zamawiający informuję, iż na powyższe pytania nr 2 i 3 zostały już zamieszczone odpowiedzi w poprzednim wyjaśnieniu do SIWZ

Dotyczy obu zadań

1. Czy mogą wystąpić roboty dodatkowe jeżeli tak to w jakich okolicznościach?


Zamawiający nie przewiduje robót dodatkowych. Zgodnie z pkt V SIWZ Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% zamówienia podstawowego.

Odpowiedzi na pytania z 05.05.2010 r.

Treść zapytania nr 1

1. Prośba o przesłanie lub zamieszczenie na stronie internetowej opisu technicznego ocieplenia budynku lub wskazanie systemu w jakim ma być wykonane ocieplenie, jaka ma być grubość płyty styropianowej, jaki ma być tynk akrylowy czy mineralny?

Zamawiający informuję, iż na powyższe pytanie została już zamieszczona odpowiedź w poprzednim wyjaśnieniu do SIWZ

WÓJT

lek. med. Barbara Matysiak