

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: „Zamówienia oleju opałowego”

W związku ze złożonym zapytaniem do SIWZ, Zamawiający wyjaśnia:

Treść zapytania:

1. Jaki sposób rozładunku paliwa z autocysterny do zbiornika jest wymagany, grawitacyjny czy przy zastosowaniu pompy przy autocysternie?
2. Czy lokalizacja zbiornika/kotłowni nie utrudnia dostaw autocysternami o wymiarach 9,2 m/ 2,8 m/ 3,4 m i 14,6 m/ 2,8 m/ 3,6 m (długość / szerokość / wysokość) ?
3. Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11) podstawą opodatkowania oleju opałowego/oleju napędowego grzewczego jest jego ilość, wyrażona w litrach gotowego wyrobu w temperaturze 15 °C. Prosimy więc o określenie czy podstawą do wystawienia faktury będzie ilość dostarczonego oleju opałowego w temperaturze referencyjnej 15 °C zgodna z dowodem wydania z bazy paliw, czy dostarczona ilość oleju opałowego w temperaturze 15 °C wg Państwa przyjęcia z uwzględnieniem normatywnych ubytków (np. wg wskazań zalegalizowane układu pomiarowego z kompensacją do 15 st. C przy autocysternie)?
4. Czy dostawy oleju opałowego i napędowego realizowane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4 poz. 28 z póź. zm.)?
5. Czy w sytuacji nie dotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności Wykonawca będzie mógł wstrzymać dostawy produktów do momentu uregulowania przez Zamawiającego przeterminowanych zobowiązań finansowych?
U wagi na dużą wartość umowy wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisów regulujących tą kwestię np. w brzmieniu: „Wykonawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji kolejnego zamówienia w przypadku zaległości płatniczych Zamawiającego. Takie zachowanie Wykonawcy nie będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.”
6. Wnosimy do dodanie w §12 wzoru umowy zapisu, że w sytuacjach nie uregulowanych tą umową będą miały zastosowanie również inne ustawy szczegółowe dotyczące przedmiotu umowy.

Odpowiedź:

Ad 1 Do rozładunku paliwa z autocysterny do zbiornika jest wymagane zastosowanie pompy przy autocysternie.

Ad 2 Dostawa autocysternami o wymiarach 9,2 m / 2,8 m / 3,4 m i 14,6 m / 2,8 m / 3,6 m nie utrudni dostawy oleju do kotłowni gimnazjum.

Ad 3 Wg wskazań zalegalizowane układu pomiarowego z kompensacją do 15 st. C przy autocysternie.

Ad 4 Dostawy oleju opałowego realizowane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

Ad 5 Zgodnie z §9 ust 1 pkt. a wzoru umowy:

1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktury.

Ad 6 Zamawiający nie wnosi zmian w §12 wzoru umowy.

DYREKTOR GIMNAZJUM

mgr Sławomir Staciwa

Zustawiam:

WÓJT

mgr inż. Paweł Binkowski