

Do wszystkich zainteresowanych

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radoszyce”

W związku ze złożonym zapytaniem do SIWZ, Zamawiający wyjaśnia:

Treść zapytania:

- 1) W Zadaniu Nr 6 – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radoszyce ul. Szkolna na odcinku 108 mb (działka Nr 3634), w przedmiarze pozycja nr 7 „Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kłińcowo żwirowych o lepiszczu asfaltowym o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm (Krotność = 0,5)” świadczy że warstwa ma grubość 2cm natomiast w SST nr 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego Droga miejscowości Radoszyce ul. Szkolna składa się z następujących warstw asfaltu:
- warstwa wyrównawcza z masy betonu asfaltowego dla ruchu KR-1 grubość w-wy 3 cm do wykonania – 777,60 m2
 - warstwa ścieralna z masy betonu asfaltowego dla ruchu KR-1 grubość w-wy 3 cm do wykonania – 777,60 m2

Proszę o sprostowanie pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź:

Ad 1) Zamawiający informuje, że w SST nr 05.03.05 występuje omyłka pisarska.

Prawidłowy zapis brzmi:

Droga w miejscowości Radoszyce ul. Szkolna

- warstwa wyrównawcza z masy betonu asfaltowego dla ruchu KR-1 grubość w-wy 2 cm do wykonania – 777,60 m2
- warstwa ścieralna z masy betonu asfaltowego dla ruchu KR-1 grubość w-wy 3 cm do wykonania – 777,60 m2

Przedmiar robót zostaje bez zmian.

WÓJT

mgr inż. Paweł Binkowski