

Radoszyce 13.02.2013 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach: Jakimowice, Grodzisko i Wisy wraz z włączeniem do oczyszczalni ścieków w miejscowości Radoszyce

W związku ze złożonym zapytaniem do SIWZ, Zamawiający wyjaśnia:

Treść pytania:

1. Do którego momentu należy wykonać przykanalik w przypadku gdy na działce na której znajduje się budynek mieszkalny nie ma w projekcie studni kanalizacyjnej?

Odpowiedź:

Ad 1 W przypadku braku studni kanalizacyjnej na działce na której znajduje się budynek mieszkalny, przykanalik należy wykonać do granicy tejże działki.

WÓJT

mgr inż. Paweł Binkowski