

Do wszystkich zainteresowanych

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: Przebudowa dróg oraz chodników na terenie Gminy Radoszyce oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Radoszyce na ulicach: Majora Hubala, 1 Maja, Kościelnej, Krakowskiej wraz z podłączeniem do ul. Rynek.”

W związku ze złożonymi zapytaniem do SIWZ, Zamawiający wyjaśnia:

Treść zapytania:

Pytanie 1

w SST dotycząca rur PP mówi o zastosowaniu rur o sztywności obwodowej SN8 w projekcie zaś czytamy o sztywności obwodowej SN10. Prosimy o sprecyzowanie wymogów co do materiału.

Pytanie 2

w SST oraz dokumentacji brak sprecyzowanego zapisu odnośnie rur PP. Czy mają być rury o ścianie litej czy korugowane? Czy inwestor dopuszcza rury PP o ścianie litej.

Odpowiedź:

Ad. 1

Zamawiający informuje iż, należy zastosować rury o wytrzymałości obwodowej SN10

Ad. 2

Zamawiający informuje iż, dopuszcza zastosowanie rur PP o ścianie litej.

WÓJT

mgr inż. Paweł Binkowski