

Do wszystkich zainteresowanych

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: Przebudowa dróg oraz chodników na terenie Gminy Radoszyce oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Radoszyce na ulicach: Majora Hubala, 1 Maja, Kościelnej, Krakowskiej wraz z podłączeniem do ul. Rynek.

W związku ze złożonymi zapytaniami do SIWZ, Zamawiający wyjaśnia:

Treść zapytania:

Pytanie 1

Czy rura dwuścienna z PP SN 10 do kanalizacji o średnicy nominalnej fi 300 mm i średnicy zewnętrznej 340 mm mogą być zastosowane na w/w inwestycji. Są to rury popularnie stosowane w rowach krytych i autostradach.

Pytanie 2

W nawiązaniu do odpowiedzi, która ukazała się na stronie Inwestora, odp.: „zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PP o ściance litej”. Czy zamawiający dopuszcza również rury korugowane do kanalizacji?

Odpowiedź:

Ad. 1

Zamawiający informuje iż, dopuszcza się zastosowanie rur dwuściennych z PP SN10 do kanalizacji o średnicy nominalnej DN 300

Ad. 2

Zamawiający informuje iż, dopuszcza się zastosowanie rur PP korugowanych do kanalizacji.

WÓJT

mgr inż. Paweł Binkowski