

Do wszystkich zainteresowanych

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: Przebudowa dróg oraz chodników na terenie Gminy Radoszyce oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Radoszyce na ulicach: Majora Hubala, 1 Maja, Kościelnej, Krakowskiej wraz z podłączeniem do ul. Rynek."

W związku ze złożonymi zapytaniem do SIWZ, Zamawiający wyjaśnia:

Treść zapytania:

Pytanie 1

Investycja zakłada przebudowę drogi na całej szerokości na następujących ulicach: Piotrkowska, Spółdzielcza, 1-go Maja, Kościelna i Krótka oraz ulic na potrzeby budowy kanalizacji deszczowej. Czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie tych ulic podczas przebudowy, budowy kanalizacji i układania masy? Proszę o informacje czy Zamawiający posiada opracowany projekt organizacji ruchu na czas przebudowy? Jeśli nie posiada proszę o informację czy koszty projektu organizacji ruchu oraz jej wdrożenie leżą po stronie Wykonawcy? Jeśli tak proszę o informację, w której pozycji w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić projekt organizacji ruchu wraz z wdrożeniem oraz utrzymaniem organizacji ruchu na czas remontu.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę rur żelbetowych fi 500 i fi 600 na rury z PP SN10 o takiej samej średnicy nominalnej jak rury żelbetowej

Odpowiedź:

Ad. 1

Zamawiający informuje że, dopuszcza całkowite zamknięcie ulic tylko okresowo w zakresie niezbędnym ze względu na wykonywane roboty wynikające z procesów technologicznych po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządcą drogi.

Zamawiający nie posiada projektu organizacji ruchu. Zgodnie z SIWZ ppkt. Warunki realizacji robót pkt 2.6 obowiązek ten leży po stronie Wykonawcy: „Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia w cenie ryczałtowej wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, także kosztów uzgodnień, badań i opinii, opracowania i zatwierdzenia organizacji ruchu i zajęcia pasa drogowego, zużycia wody i energii

elektrycznej, składowania, wywozu i utylizacji odpadów, koszt prac dodatkowych, których Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie przewidział, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia.”

Ad. 2

Zamawiający informuje iż, nie dopuszcza zamiany rur żelbetowych fi 500 i fi 600 na rury z PP SN10 o takiej samej średnicy nominalnej jak rury żelbetowe.

WÓJT

mgr inż. Paweł Binkowski