

**Do wszystkich zainteresowanych**

**Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy: postępowania przetargowego – znak BKŚ.271.1.2015: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Radoszyce.”

W związku ze złożonym zapytaniem do SIWZ, Zamawiający wyjaśnia:

**Treść zapytania:**

Czy Zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN 1000 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje że, nie uzna studzienek z tworzywa sztucznego średnicy DN 1000 jako równoważne do studzienek betonowych.

**WOJT**  
*mgr Michał Pękala*