

## **Do wszystkich zainteresowanych**

### **Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy: postępowania przetargowego – znak BKŚ.271.2.2015: „Budowa boiska sportowego w miejscowości Wilczkowice .”

W związku ze złożonym pytaniami do SIWZ, Zamawiający wyjaśnia:

#### **Treść zapytań:**

1. Proszę o wskazanie przez Zamawiającego odnośnie treści rozdziału III ust. 4 lit. c) SIWZ w brzmieniu: „Zakres prac, oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną obejmuje w szczególności: (...)zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu,” poprzez wskazanie przez Zamawiającego, co rozumie pod określeniem „niezbędne próby” oraz „ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej”, gdyż obecny zapis jest nieprecyzyjny i nie zawiera skonkretyzowanych obowiązków a użyte klauzule generalne są nieprecyzyjne?
2. Proszę o wskazanie przez Zamawiającego odnośnie treści § 3 ust. 3.3.5. lit. d) projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ w brzmieniu: „demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,,” poprzez wskazanie przez Zamawiającego jakie przypadki Zamawiający kwalifikuje jako wymagające napraw, gdyż obecny zapis jest nieprecyzyjny?
3. Proszę o wskazanie przez Zamawiającego odnośnie treści § 4 ust. 4.6 projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ w brzmieniu: „Termin zakończenia prac budowlanych i wykonania przedmiotu umowy oznacza datę bezusterkowego protokolarnego jego przejścia przez Zamawiającego.” poprzez wskazanie przez Zamawiającego, czy usunie niniejszy zapis jako nieważny z uwagi na treść art. 3531k.c. i art. 647 k.c.?

4. Proszę o wskazanie przez Zamawiającego odnośnie treści § 6 ust. 6.4.19 projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ w brzmieniu: „6.4.19. Konieczność wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Usługodawcy lub Dostawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.” Poprzez wskazanie przez Zamawiającego konkretnej liczby zapłat, gdyż zwrot „kilkukrotnego” jest nieprecyzyjny?

5. Proszę o wskazanie przez Zamawiającego odnośnie treści § 7 ust. 7.6. projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ w brzmieniu: „Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie po przeprowadzeniu oględzin. O terminie oględzin Zamawiający poinformuje Wykonawcę na dwa dni robocze wcześniej telefonicznie lub faksem. Zamawiający jest uprawniony do jednostronnego przygotowania protokołu, jeżeli pomimo dwukrotnego zawiadomienia Wykonawcy, Wykonawca nie stawił się do oględzin.” poprzez wskazanie przez Zamawiającego czy dopuszcza możliwość zgłoszenia terminu oględzin pisemnie, gdyż wskazane sposoby zawiadamiania są niewystarczające i trudne do wykazania, że dane zdarzenie (zawiadomienie) miało miejsce, np. w przypadku zgłoszenia telefonicznego?

6. Proszę o wskazanie przez Zamawiającego odnośnie treści § 8 ust. 8.1.2 lit. b) projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ w brzmieniu: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za: zwłokę w przekazywaniu terenu budowy w wysokości 0,2 % brutto wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.” poprzez wskazanie przez Zamawiającego czy zmieni niniejszy zapis poprzez zmianę „zwłoki” na „opóźnienie”?

7. Proszę o wskazanie przez Zamawiającego odnośnie treści § 12 ust. 12.2 projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ w brzmieniu: „Prawo Wykonawcy do odstąpienia od umowy:” poprzez wskazanie przez Zamawiającego, w jakim termin przysługuje Wykonawcy prawo odstąpienia?

8. W związku z tym, iż w dokumentacji projektowej w sposób restrykcyjny podano wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej (wskazujące konkretny produkt), prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuści jako równoważną nawierzchnię poliuretanową typu Natrysk o następujących parametrach:

1. Grubość całkowita: 13 mm
2. Wytrzymałość na rozciąganie  $\geq 1,07$  MPa
3. Wydłużenie względne  $\geq 85\%$
4. Wytrzymałość na rozdieranie  $\geq 150$  N
5. Ścieralność  $\leq 0,09$  mm
6. Twardość wg skali Shore'a  $64 \pm 3$
7. Mrozoodporność  $\leq 0,75\%$

8. Współczynnik tarcia kinetycznego: w stanie suchym  $\geq 0,50$ , w stanie zawilgoconym  $\geq 0,30$
9. Przyczepność do podkładu betonowego  $\geq 0,60$  MPa
10. Nasiąkliwość  $\leq 2\%$
11. Odporność na ścieranie w ap. Tabera  $\leq 0,65$  g
12. Amortyzacja wstrząsów  $44 \pm 3$  %
13. Odkształcenie pionowe  $\leq 1,2$  mm

Oferowana nawierzchnia posiada atest PZH, certyfikat IAAF i aprobatę ITB.

9. Parametry techniczne nawierzchni poliuretanowej boiska określone w specyfikacji technicznej w sposób jednoznaczny wskazują na nawierzchnię konkretnego producenta tj. wymagania spełnia tylko nawierzchnia Conipur SP . Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. W świetle art. 29 ust. 1 ww. ustawy przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Ustęp drugi tego przepisu stanowi natomiast, iż przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Treść powyższych przepisów jednoznacznie wskazuje, iż przy sporządzaniu treści ogłoszenia oraz zawartych w nim wymogów nie można dokonywać opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który wskazywałby na konkretny produkt czy wykonawcę. Nieprawidłowe jest również żądanie indywidualnie oznaczonego produktu i niedopuszczenie produktów o porównywalnych parametrach. Takie działania naruszają zasady uczciwej konkurencji .

W związku z powyższym zwracamy się o dopuszczenie nawierzchni o porównywalnych parametrach :

Nawierzchnia TETRAPUR ENZ ODMIANA II W załączeniu :

- karta techniczna
- aprobata ITB
- atest higieniczny
- certyfikat IAAF
- badania zawartości pierwiastków śladowych

10. Projekt (przekrój) zakłada warstwę betonu jamistego 10cm a przedmiary poz.7 i 8- 5cm . Ile należy przyjąć do kalkulacji?

11. Na przekroju brak jest obrzeży oddzielających nawierzchnię od kostki, a w przedmiarach to oddzielenie występuje poz. 11 . Prosimy o wyjaśnienie czy kierować się przedmiarem czy projektem (przekrojem) ?

## **Odpowiedzi:**

### **Ad. 1**

Wszystkie niezbędne działania mające na celu prawidłowe wykonanie i rozliczenie budowy.

### **Ad. 2**

W przypadku wyrządzenia szkody osobom trzecim podczas wykonywania zamówienia Zamawiający zobowiązany jest do jej naprawy poprzez np. „demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu.”

### **Ad. 3**

Zamawiający informuje, że treść § 4 pozostaje bez zmian.

### **Ad. 4**

Zamawiający informuje, że dokonanie trzech i więcej zapłat Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Usługodawcy lub Dostawcy będzie traktował jako „wielokrotne”

### **Ad. 5**

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów zostały zawarte w pkt XI SIWZ

### **Ad. 6**

Zamawiający informuje, że treść § 8 pozostaje bez zmian.

### **Ad. 7**

Zgodnie z § 12 projektu umowy.

### **Ad. 8**

Minimalne wymagania parametrów nawierzchni zostały określone w STWIORB. Zamawiający dopuszcza produkt równoważny.

### **Ad. 9**

Minimalne wymagania parametrów nawierzchni zostały określone w STWIORB. Zamawiający dopuszcza produkt równoważny.

### **Ad. 10**

Do kalkulacji należy przyjąć 10 cm betonu jamistego.

### **Ad. 11**

Należy zastosować obrzeża oddzielające kostkę od nawierzchni.

**WÓJT**  
*mgr Michał Pękala*

