

Radoszyce, 10.07.2017r.

BKŚ.271.21.2017

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania pn.: „**Budowa boiska treningowego do piłki nożnej**”

Zamawiający, Gmina Radoszyce, korzystając z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) udziela wyjaśnień treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu w kontekście zapytań Wykonawcy.

Pytanie 1.

W celu prawidłowej wyceny materiałów użytych do budowy nawierzchni boiska do piłki nożnej niezbędna jest znajomość parametrów technicznych materiałów wykorzystywanych dla tego zadania, dlatego zwracamy się z prośbą o udostępnienie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. Szczególnie interesują nas parametry techniczne geowłókniny i siatki polietylenowej.

Ad. 1.

Zamawiający podaje wymagane parametry materiałów użytych do wykonania zadania:

Geowłóknina o gramaturze 200g/m².

Siatka polietylenowa o wielkości oczek 16x16 mm.

WOJT
mgr Michał Pękala