

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Podkońcach.”

**Wyjaśnienie
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Wójt Gminy Rzecznów jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy z dnia 31.07.2013 r. o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień:


Pytanie nr 1.

1. Wykonawca prosi o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający przewidział ułożenie blachy trapezowej na krokwiach. Według nas brakuje w przedmiarach dostawy i montażu łat i kontrłat pod blachę. Jeżeli Zamawiający uzna za konieczne wykonanie tego zakresu prac prosimy o podanie ilości i podstawy wyceny.
2. Ponadto brakuje w przedmiarach także wykonania deski czołowej potrzebnej do zamocowania rynny, prosimy o podanie ilości i podstawy wyceny.

Odpowiedzi na pytania:

- Ad.1. Blacha trapezowa układana będzie na istniejących łatach, na których obecnie znajduje się eternit falisty. Na łaty zostanie położona folia i blacha trapezowa bez kontrłat.
- Ad.2. Zamawiający nie przewiduje deski czołowej potrzebnej do zamocowania rynny, gdyż takowa jest już zamontowana i nie ma potrzeby jej wymieniania.-

Z poważaniem:

WÓJT GMINY

mgr Karol Burek