D

C

B

A

ogrodzenie panelowe

PCVØ160 L= 257,0m

Projektowany kabel WLZ

Projektowany wodociąg zasilający

Studzienka rewizyjna Ø1200 chłonna 209,10 207,10

Studzienka rewizyjna Ø1500 chłonna 209,10 207,00 206,50

PCVØ160

Istniejący wodociąg Ø110

144/3

145/3

Studzienka zasów

Zbiornik na wodę o poj. 100 m3

PCVØ160 L=5,0m

PCVØ110 L=4,30m

Ø160 PCV L=8,0m

Zb

Ø2,90

H

209,1

Sg

Ø110 PCV

Układ zalewający

Hydroforownia kontenerowa

Zbiornik na chlor

Brama przesuwna L= 3,0m

Istniejący zjazd indywidualny z drogi publicznej

Istniejąca studnia głębinowa

Projektowana droga dojazdowa

41,80

208,6

208,5

208,7

209,2

208,9

209,0

209,3

14,10

11,00

15,00

30,00

18,50

10,50

5,00

7,00

0,50

1,50

5,20

2,44

7,60

9,50

6,00

9,00

8,00

3,30

3,00

8,40

5,00

LEGENDA:

- ABCD — ZAKRES OPRACOWANIA
- Sg — STUDNIA GŁĘBINOWA - istniejąca
- Zb — ZBIORNIK NA WODĘ O POJ. 100 m3 - projektowany
- SIEĆ WODOCIĄGOWA - projektowana
- WEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA - projektowana
- H — STACJA HYDROFOROWA, KONTENEROWA - projektowana
- PROJEKTOWANE KRZEWY
- OZNACZENIE WEJŚCIA DO BUDYNKU HYDROFORNII
- OZNACZENIE WJAZDU NA TEREN DZIAŁKI
- ISTNIEJĄCY ZJAZD INDYWIDUALNY Z DROGI PUBLICZNEJ
- PROJEKTOWANA DROGA DOJAZDOWA
- PROJEKTOWANE SŁUPY OŚWIETLENIOWE
- H — PROJEKTOWANY HYDRANT

INWESTOR: GMINA RZECZNIÓW, RZECZNIÓW, 27-353 RZECZNIÓW POW. LIPSKI		SKALA: 1:200	SPiNB
TEMAT PROJ.: BUDOWA STACJI POBORU WOD PODZIEMNYCH O ZDOLNOŚCI POBORU 40 m3/ ZE STUDNIĄ WIERCONĄ			NR RYS.: 1A/PZT
ADRES: OBRĘB: PODKONCE DZ. NR EWID. 144/3; 145/3; 144/1; 693/1; 96/1; dr 697; dr 95			
TEMAT RYS.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU			DATA: 03.2014
BRNŻA/FUNKCJA:	IMIE I NAZWISKO:	UPR. BUD.:	PODPIS:
INSTALACJE SANITARNE	ANDRZEJ ZIELONKA	257-8/93 162/83	
INSTALACJE SANITARNE	GRZEGORZ DOMAGALSKI	SWK/0038/PWOS/10	