



ZESTAWIENIE KRÓCÓW ZBIORNIKA

Oznaczenie	Średnica DN mm	PN bar	Norma	Przeznaczenie
K1	720			Właz rewizyjny
K2	110	16	EN 1092-1	Nalewczycy
K3	110	16	EN 1092-1	Ssący
K4	110	16	EN 1092-1	Spustowy
K5	110	16	EN 1092-1	Przelewowy
K5	110			Oddechowy

Inwestor	Gmina Rzecznów RZECZNIÓW 27 - 353 Rzecznów	Skala	1:50	SPIN
Temat	Budowa stacji poboru wód podziemnych o zdolności poboru 40 m ³ /ze studnią wierconą ZBIORNIK RETENCYJNY O POJ. 100 m ³ dz. nr 144/3, 145/3, 144/1, 693/1, dr. 693/2, 697, 95, 96/1	Nr rys.	3	
Branża	Projektant	Uprawnienia	Podpis	
Instal. sanit.	Andrzej Zielonka	257-8/93; 162/83		
Instal. sanit.	Grzegorz Domagalski	SWK/0038/PWOS/10		