



**OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA**

TN-S

Investor	Gmina Rzecznów RZECZNIÓW 27 - 353 Rzecznów	Skala	SPIN
Temat	Budowa stacji poboru wód podziemnych o zdolności poboru 40 m ³ /ze studnią wierconą SCHEMAT ZASILANIA I STEROWANIA PROJ. HYDROFORNI Podkońce dz. nr 144/3, 145/3, 144/1, 693/1, dr. 693/2, 697, 95, 96/1	Nr rys. 2E	
Branża	Projektant	Uprawnienia	Podpis
Instal. elektr.	Mieczysław Sznajder	SWK/0056/POOE/03	
Instal. elektr.	Piotr Mazur	SWK/0052/PWOE/09	
			Data 03.2014