

LEGENDA	
Lp.	OPIS
1.	Pompa ciepła 350G-352A.97 o mocy 97 kW
2.	Zawór odcinający Dn65
3.	Filtr siatkowy Dn65
4.	Pompa obiegowa 50/1-12 PN6/10
5.	Zawór zwrotny Dn65
6.	Przeponowe naczynie wzbiorcze N300
7.	Zawór bezpieczeństwa 1915 3/4" 3bar
8.	Zawór trójdrogowy przestawiaczy R3050-BL4 Dn50
9.	Zawór spustowy Dn25
10.	Wymiennik ciepła GBS-757L-50-XIMI-XLG2
11.	Ręczny zawór równoważący MSV-B Dn20
12.	Pompa obiegowa Z-25/1-8
13.	Zawór zwrotny Dn25
14.	Zawór trójdrogowy mieszający R523 Dn25
15.	Wodomierz JS 4 130-G1"
16.	Zawór antyskażeniowy EA 291 Dn32
17.	Zawór bezpieczeństwa 2115 6bar Dn20
18.	Przeponowe naczynie wzbiorcze D15 60l
19.	Zawór odcinający Dn32
20.	Zawór odcinający Dn20
21.	Pojemnościowy zasobnik c.w.u. 1000l
22.	Pojemnościowy zasobnik c.w.u. 2000l
23.	Zbiornik buforowy o pojemności 2000l
24.	Filtr siatkowy Dn80
25.	Zawór trójdrogowy mieszający H764N Dn65
26.	Zawór odcinający Dn80
27.	Filtr siatkowy Dn50
28.	Pompa obiegowa 40/1-4 PN6/10
29.	Zawór zwrotny Dn50
30.	Zawór bezpieczeństwa 1915 1" 3bar
31.	Płytkowy wymiennik ciepła LC47-40-5/4
32.	Czujnik temperatury
33.	Manometr
34.	Automatyczny zawór odpowietrzający Dn15
35.	Ogranicznik temperatury wyłączenia dodatkowego źródła
36.	Zawór odcinający Dn25
37.	Przeponowe naczynie wzbiorcze G200 6bar
38.	Rozdzielacz mobilowy z przepływomierzami 6bar
39.	Przeponowe naczynie wzbiorcze NG18
40.	Pompa obiegowa 50/0,5-12 PN6/10
41.	Sondy gruntuowe PE-Xa ø40x3,7

novista NOVISTA Sp. z o. o.
ul. Gizów 6
01-246 Warszawa

Temat / Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY
ROZBUDOWY ŹRÓDŁA CIEPŁA O POMPE CIEPŁA
DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO URZĘDU
GMINY W RZECZNIOWIE

Adres: Urząd Gminy w Rzecznowie
ul. Rzeczników 1, 27-353 Rzecznów
Dz. nr 124/5, obręb 0020

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
WYKONAWCZY

Branża: SANITARNA

Inwestor: Gmina Rzecznów
27-353 Rzecznów, ul. Rzeczników 1

Projektował: Nr upr. bud. | Podpis:

Opracował: mgr inż. Artur Orzol

Sprawił:

Tytuł rysunku: Skala: Nr rys.:
Schemat hydrauliczny instalacji S-BW
Data: kwiecień 2016 03

