



LEGENDA:

 - przewody stalowe instalacji CO (zasilanie)

 - przewody stalowe instalacji CO (powrót)



- Zawór regulacyjny trójdrożny mieszający

- UWAGA:**
1. Zawór trójdrożny rozdzielający przełączający podpiąć na port B
 2. Zawór trójdrożny mieszający podpiąć na port A

novista

NOVISTA Sp. z o. o.
ul. Gizów 6
01-246 Warszawa

Temat / Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY
ROZBUDOWY ŹRÓDŁA CIEPŁA O POMPĘ CIEPŁA
DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO URZĘDU
GMINY W RZECZNIOWIE

Adres:

Urząd Gminy w Rzecznowie
ul. Rzeczników 1, 27-353 Rzeczników
Dz. nr 1245, obręb 0020

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY
WYKONAWCZY

Branża:

SANITARNA

Investor:

Gmina Rzeczników
27-353 Rzeczników, ul. Rzeczników 1

Projektował:

Nr upr. bud. Podpis:

Opracował:

mgr inż. Artur Orzol

Sprawił:

Tytuł rysunku:

Szczegóły wpiecia
zaworu w instalację
pomp ciepła

Skala:

-

Data:

kwiecień 2016

Nr rys.:

S-B/W

04