



**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**
w Kwidzynie, woj. pomorskie

PZ.5580.4.1.2017

WPLYNĘŁO	
Urząd Gminy w Sadlinkach	
11-04-2017	
ilość załączników
nr rej. 1903	podpis

Kwidzyn, dnia 11.04.2017 r.

PROTOKÓŁ

USTALEŃ Z CZYNNOŚCI KONTROLNO - ROZPOZNAWCZYCH Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Na podstawie art. 23 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej /j.t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 603 z późn. zm./ oraz § 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 roku w sprawie czynności kontrolno - rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną /Dz.U.Nr 225, poz. 1934/:

**ml. bryg. mgr inż. Jacek Juchta – Kierownik Sekcji ds. Kontrolno – Rozpoznawczych
KP PSP Kwidzyn, Nr legitymacji 11/2014**

stopień, tytuł, imię i nazwisko, stanowisko oraz jednostka macierzysta strażaka przeprowadzającego czynności kontrolno - rozpoznawcze

w dniu **11.04.2017 r.**

Przeprowadził czynności kontrolno - rozpoznawcze z zakresu ochrony przeciwpożarowej w

Urząd Gminy Sadlinki
ul. Kwidzyńska 12, 82-522 Sadlinki
nazwa / nazwisko / oraz adres lub siedziba kontrolowanego

Pani Elżbieta Krajewska – Wójt Gminy Kwidzyn
imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania lub prowadzenia spraw kontrolowanego

Czynności przeprowadzono w obecności

Pani Elżbieta Krajewska – Wójt Gminy Kwidzyn
imię i nazwisko osoby / osób / obecnych przy czynnościach, ich funkcja / stanowisko /

Zakres czynności:

- kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów, urządzeń i innych kontrolowanych składników majątkowych:

Budynek urzędu gminy, teren obiektu, teren przyległy.

Opis stanu faktycznego stwierdzonego podczas kontroli:

1. Budynek Urzędu Gminy Sadlinki znajduje się w miejscowości Sadlinki przy ulicy Kwidzyńskiej 12. Przedmiotowy budynek jest budynkiem dwukondygnacyjnym, wolnostojącym, częściowo podpiwniczonym, z nieużytkowym poddaszem, niskim (o wysokości poniżej 12 m).

Pomieszczenia parteru i I piętra przeznaczone są głównie na cele administracyjno – biurowe, poddasze nieużytkowe, piwnica pomieszczenia techniczne i pomocnicze.

Budynek wykonany w klasie „C” odporności pożarowej, zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Budynek stanowi jedną strefę pożarową.

Dane ogólne budynku: powierzchnia użytkowa – 808,60 m²; kubatura – 3234,00 m³; wysokość budynku – 9 m, w budynku może przebywać do 30 pracowników.

2. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy stanowią gaśnice proszkowe, badania aktualne, oznakowanie miejsca lokalizacji występuje, zgodne z PN – oznakowanie i wyposażenie wystarczające.

3. W miejscach widocznych umieszczono instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych.

4. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany jest w głównej tablicy rozdzielczej na zewnątrz obiektu przy wejściu bocznym (ściana północna budynku). Oznakowania miejsca lokalizacji występuje, zgodne z PN.

5. Drogi ewakuacji:

- z poziomu parteru: z pomieszczeń na korytarze, korytarzami do trzech wyjść prowadzących bezpośrednio na zewnątrz obiektu;

- z poziomu I piętra: z pomieszczeń na korytarze, korytarzami do trzech klatek schodowych, klatkami schodowymi na poziom parteru i dalej przez wyjścia na zewnątrz obiektu;

- z piwnicy: z pomieszczeń na korytarz i dalej do klatki schodowej, klatką schodową na poziom parteru i dalej przez wyjście bezpośrednio na zewnątrz obiektu;

- z korytarza I piętra wykonany jest wylaz na nieużytkowe poddasze i dalej na dach obiektu.

Oznakowanie ewakuacyjne występuje, wystarczające, zgodne z PN.

6. Budynek urzędu (drogi ewakuacyjne poziome i pionowe) został wyposażony w instalację oświetlenia awaryjnego poprzez zastosowanie w oprawach oświetlenia podstawowego modułu podtrzymania z 2 h akumulatorem.

7. Drogi dojazdowe i pożarowe – do budynku występuje bezpośredni dostęp z ulicy Kwidzyńskiej przebiegającej przez miejscowość (droga wojewódzka 532). Droga dojazdowa utwardzona, w dniu kontroli droga przejezdna. Istnieje możliwość wjazdu na teren obiektu przez jedną bramę wjazdową i parking wewnętrzny przy budynku urzędu.

8. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru stanowi wiejska sieć hydrantowa, najbliższy hydrant (hydrant nadziemny) zlokalizowany w pasie drogowym przy chodniku w odległości ok. 20 m od budynku.

9. Ogrzewanie obiektu realizowane jest za pośrednictwem własnej kotłowni na opał stały o mocy 125 kW zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy budynku.

10. Obiekt został wyposażony w następujące instalacje, urządzenia i systemy: instalację elektryczną, instalację odgromową oraz uziemienie instalacji i urządzeń, instalację oświetlenia awaryjnego, przewody kominowe, przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Przedstawiono do wglądu protokoły z badań ww. instalacji, urządzeń i systemów. Uwag do protokołów nie wniesiono.

11. Na terenie obiektu zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej prowadzi Pan Czesław Olejnik. Pan Czesław Olejnik w 1984 r. ukończył Szkołę Chorążych Pożarnictwa, przedstawiono do wglądu zaświadczenia odnośnie kwalifikacji zawodowych.

12. Szkolenie pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej prowadzone jest na bieżąco w ramach szkoleń BHP, ostatnie szkolenie zostało przeprowadzone w marcu 2017 r. przez Pana Czesława Olejnika posiadającego wymagane przepisem kwalifikacje zawodowe.

13. Dla obiektu została opracowana przez Pana Czesława Olejnika Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, sporządzona w styczniu 2014 r. zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obecnie obowiązujących przepisów. Ostatnia aktualizacja w styczniu 2016 r. przez Pana Czesława Olejnika.

14. Środki łączności stanowią telefony stacjonarne oraz komórkowe pracowników.

Na tym protokół zakończono.

Protokół spisano na 3 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Po zapoznaniu się z jego treścią, protokół został podpisany - bez zastrzeżeń* - z zastrzeżeniami*.

WÓJT
Gminy Sadlinki

.....
imię i nazwisko kontrolowanego

lub osoby przez niego upoważnionej

*niepotrzebne skreślić

KIEROWNIK SEKCJI
ds. Kontrolno - Rozpoznawczych

.....
mł. bryg. Jacek Juchta

imię i nazwisko strażaka

który przeprowadził kontrolę

URZĄD GMINY w SADLINKACH
ul. Kwidzyńska 12
82-522 Sadlinki