

Istnieją rozbieżności pomiędzy długością wodociągu w opisie a programem użytkowym, według naszych ustaleń różnica wynosi ok. 6 km.

Nasze pytanie: którą długość powinniśmy uwzględnić przy wycenie - tą z programu funkcjonalno - użytkowego czy tą z opisu?

W odpowiedzi, na powyższe pytanie informujemy, że:

**„Projektowanie obejmuje szacunkowe ilości ujęte w tabelce na str. 20 PFU, tj. sumę pozycji z wiersza 10 (przesył - 4700 m), 11 (sieć rozdzielcza – 11100 m) i 13 (odgałęzienia - 3150m), tj. łącznie szacunkowa ilość sieci wodociągowej równa -18 950m.”**