

Santok, 26 lipiec 2012 r.

**Nasz znak: RRG.271.9.2012.MW**

**Dotyczy:** wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

**Pytanie:** proszę o wyjaśnienie treści SIWZ przetargu „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie gminy Santok”. Jaki rodzaj oraz jakiej frakcji materiał przewidziano do wybudowania jako dolną warstwę o gr. 10 cm? Kosztorys oraz SIWZ mówi, że jest to „kliniec łamany” o kodzie KNR 2-31 0202-07.

**Odpowiedź:** Pod nazwą „kliniec łamany” należy przyjąć do kosztorysu ofertowego kamień łamany sortowany o uziarnieniu 0 – 63 mm.