

Santok, dnia 04 kwietnia 2014r.

RRG.271.4.2014.AC

Dotyczy: zamówienia publicznego na „Remont dróg gruntowych na terenie gminy Santok”

Urząd Gminy w Santoku z powodu otrzymania pisma od potencjalnego oferenta z pytaniami do w/w zadania i zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 90 ze zm.) uprzejmie odpowiada na zadane pytania:

**Pytanie 1:**

W SIWZ brak jest zapisu dotyczącego wymaganego okresu gwarancji, jaki musi przewidzieć oferent. Jednocześnie w pkt IX SIWZ czytamy, że jedynym kryterium oceny jest ich cena. Czy Zamawiający zmodyfikuje w tym zakresie SIWZ?

**Odpowiedź 1:**

*Jedynym kryterium jest cena – gwarancja nie jest wymagana.*

*Zamawiający zmienia treść §3 punkt 2 podpunkt b) „30% w terminie 15-stu dni po upływie okresu gwarancji” na „30% w terminie 15-stu dni po upływie okresu rękojmi”.*

**Pytanie 2:**

W pkt XII SIWZ czytamy, że do wykonania gmina przewiduje: na wiosnę 2014 – 25 km i na jesień 2014 – 25 km. Inne zapisy SIWZ oraz opis przedmiotu zamówienia nie potwierdzają tych informacji. Która informacja jest właściwa?

**Odpowiedź 2:**

*Termin wykonania robót i zakres pozostaje bez zmian.*

**Pytanie 3:**

Analizując opis przedmiotu zamówienia przypuszczamy, że ideą jego powstania jest, by oferenci wycenili w każdym przypadku 5 pozycji w nim zamieszczonych. Uważamy jednak, że opis każdej pozycji zawiera niejasności uniemożliwiające oferentom właściwe przygotowanie ofert.

- a) W poz. 1 brak jest informacji, co należy zrobić z gruntem pozyskanym ze ścinania poboczy. Czy grunt ze ścinania poboczy ma pozostać poza pasem oczyszczonego pobocza?
- b) Zapis poz. 2 zakłada, że wszystkie drogi mają szerokość 3,7m. Czy Zamawiający zmieni zapis?
- c) W poz. 3 również występuje szer. 3,7 m (jak wyżej?). Zapis o dwukrotnym równaniu równiarką rozumiemy w ten sposób, że równiarka wykonuje pierwsze równanie, uzupełnia się ubytki materiałem i ponownie profiluje równiarką oraz zagęszcza wibrowalцем. Przy założeniu, że wszystkie pozycje opisu przedmiotu zamówienia dotyczą wyceny 1 km remontu drogi, winien znaleźć się zapis o średniej ilości materiału potrzebnej na uzupełnienie 1 km remontowanej drogi. Czy zamawiający uszczegółowi poz. 3?

- d) Jako materiał uzupełniający Zamawiający przewidział żwir gruboziarnisty. Stoimy na stanowisku, że właściwym materiałem na uzupełnienia ubytków jest pospółka, która po zagęszczeniu spełni oczekiwania Zamawiającego w tym zakresie. Niezrozumiały jest zapis „100m x 3,7m x 0,2m” sugerujący, że należy zbudować warstwę nawierzchni na odcinku 100mb, a nie uzupełniać ubytki w nawierzchni. Inne czynności należy wykonać w obu działaniach. Jednocześnie na objętość 100m x 3,7m x 0,2m potrzeba 74m<sup>3</sup> materiału, co przy średnim ciężarze zagęszczonej pospółki wynoszącej ok. 1,8 t/m<sup>3</sup> przyjąć należy do dowiezienia ok. 130 ton. Czy w poz. 4 oferent ma wycenić dowóz do wskazanego przez gminę miejsca 1 tony pospółki (w ilości przewidzianej przez gminę) czy też Zamawiający połączy pozycje 3 i 4 w jedną?
- e) W poz. 5 opisu przedmiotu zamówienia zapis o korytowaniu dotyczy zapewne jego grubości, tj. 0,2m. Przy założeniu, że wycenie podlega 1 km drogi to przy prawdopodobnej szerokości 3,7m należy wycenić 3 700m<sup>2</sup>. Brak jest jednak informacji, gdzie i na jaką średnią odległość należy wywieźć grunt z korytowania (1000 x 3,7 x 02 = 7400m<sup>3</sup>) oraz jakie czynności należy wykonać w miejscu jego złożenia. Czy Zamawiający uwzględni nasze uwagi?

**Odpowiedź 3:**

*Tak, każde zadanie należy wycenić oddzielnie.*

- a) *Grunt ścinanych poboczy należy mechanicznie rozplantować na poboczach dróg.*
- b) *Przyjmujemy średnią szerokość dróg 3,7 mb.*
- c) *W punkcie 2 zamówienia równiarka wykonuje złożenie nawierzchni drogi bez uzupełnienia ubytków. W punkcie 3 równiarka wykonuje drugie równanie nawierzchni z uzupełnieniem ubytków materiałem drogowym. Pozycje 1, 2, 3 dotyczą 1 km remontowanej drogi.*
- d) *Stoimy na stanowisku, że pospółka nie spełnia naszych oczekiwań i z praktyki wiemy, że żwir gruboziarnisty z domieszką np. gliny jest odpowiednim materiałem drogowym. Zadanie 4 dotyczy materiału uzupełniającego dowiezionego na naprawę drogi w miarę zaistniałej potrzeby. Zamawiający nie łączy poz. 3 i 4 w jedną. Materiał uzupełniający będzie dowożony w miarę potrzeb na terenie gminy na odległość do 15 km. Należy podać cenę za 100 t z dowozem.*
- e) *Dotyczy 20 cm korytowania na 1000m<sup>2</sup> drogi. Grunt z wykonywanego korytowania wywieziony zostanie na wskazane przez inwestora miejsce na odległość 0,5 km z wyrównaniem.*

Do pobrania poprawiony [załącznik nr 1 – formularz ofertowy.](#)