



GMINA SANTOK

ul. Gorzowska 59; 66-431 Santok

Santok, 24 marca 2015 roku

Nasz znak: RGR.271.1/1/BP/2015

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia**

**TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Gminie Santok - 2015”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt.2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 907 z póź. zm), odpowiada na pytania, jakie wpłynęły od wykonawcy w dniu 24 marca 2015 roku, w stosunku do treści Ogłoszenia o zamówieniu oraz treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

PYTANIE

Sprecyzowanie określenia „nośnik samochodowy 30t” – rozdział V pkt. 1b,

ODPOWIEDŹ

Zamawiający określił łączną ładowność pojazdu samochodowego.

PYTANIE

Potwierdzenie lub poprawienie jednostki w formularzu ofertowym, w kolumnie „Zadanie” w wierszu „Wykonanie modernizacji drogi gruntowej w zakresie : - korytowania 20m,...”.

ODPOWIEDŹ

Formularz ofertowy pkt. I Oferujemy wykonanie robót objętych ogłoszeniem wg niżej zaoferowanych cen jednostkowych brutto:

W powyższym zakresie otrzymuje brzmienie : Wykonanie Modernizacji drogi gruntowej w zakresie:

- korytowanie – 0,20m,
- warstwa filtracyjna – 5 cm, po uwałowaniu,
- gruz betonowy 0/63 -15 cm,
- kliniec 0/31 -5 cm – warstwa górna

PYTANIE

Potwierdzenie lub poprawienie w formularzu ofertowym oraz wzorze umowy zapisu dotyczącego gwarancji na wykonane roboty – 24 miesiące i rękojmia 12 miesięcy – czy ma dotyczyć wszystkich materiałów, z których zbudowane są drogi gruntowe (z wyłączeniem tych, które sam wykonał)

i udzielenie gwarancji na ten okres może spowodować ciągłe równanie przez lata na koszt Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dokonał zmiany zapisu zarówno w treści SIWZ jak i załączniku do SIWZ – umowy. Przez udzieloną gwarancję rozumie się zastosowane – użyte przez Wykonawcę materiały (żwir gruboziarnisty, kruszywo).