

Nasz znak: ZP – 341 – 1/2007

Santok, 19 stycznia 2007

Dotyczy: odpowiedzi na zapytanie w przetargu nieograniczonego na zadanie pt.:
Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Santoku przy ul.
Gorzowskiej 59 zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencji gruntów 608 i
609”.

Pytanie1: Prosimy o wskazanie czy przedmiotem zamówienia jest czasowe obniżenie poziomu wód gruntowych?

Odpowiedź 1: Po przeanalizowaniu opinii geotechnicznej informujemy, że przy realizacji powyższej inwestycji nie przewiduje się czasowego obniżenia poziomu wód gruntowych.

Pytanie 2: Prosimy o szczegółowe, zgodnie z „Prawo Zamówień Publicznych” opisanie technologii wykonania „warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatartej na gładko” zgodnie z PT i przedmiarem „Podłoża i posadzki na stropach”.

Odpowiedź 2: Szczegółowy zakres technologii wykonania „warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy cementowej zatartej na gładko” opisany jest w Specyfikacji technicznej zamieszczonej na stronie internetowej www.santok.biuletyn.net.

Pytanie 3: Prosimy o szczegółowe, zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych” opisanie technologii wykonania „okładzin z płyt gipsowo – kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach o odporności ogniowej E160.

Odpowiedź 3: Ogólną technologię wykonania okładzin z płyt gipsowo – kartonowych (ruszt metalowy i 2 x płyty gipsowo – kartonowe) ujęto w specyfikacji technicznej zamieszczono na stronie internetowej www.santok.biuletyn.net, natomiast szczegółowe wykonanie w/w okładzin należy wykonać wg zaleceń producenta.

W załączeniu przesyłamy przekrój przez strop i dach uzgodniony z projektantem (E i F).