

**Dotyczy:** odpowiedzi na zapytanie w przetargu nieograniczonym na zadanie pt.: Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Santoku przy ul. Gorzowskiej 59 zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencji gruntów 608 i 609

**Pytanie 1:** Powołując się na ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych”, a w szczególności rozdział 2 art. 29 i 30 zwracamy się prośbą o wykreślenie z SIWZ wszelkich znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

**Odpowiedź 1:** Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz przedmiar robót jest przygotowywany przez projektantów i zostanie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 05 lutego 2007.

**Pytanie 2:** Prosimy o uszczegółowienie opisu zegara wieżowego o charakterystyczne parametry techniczne, w tym średnicę zegara, ilość tarcz, kolorystykę i sposób wykończenia tarcz, sposób montażu, wymogi techniczne mechanizmu wygrywania melodii lub bicia zegara.

**Odpowiedź 2:** Parametry techniczne:

- średnica zegara - 1,2 m
- ilość tarcz: - 1
- kolorystyka: - wg wytycznych inwestora – paleta RAL

Tarcza wykonana z profili aluminiowych, cyferblat malowany w kolorze wybranym przez inwestora z palety RAL, cyfry i wskazówki z PCV o grubości 3 mm. Wymagany jest otwór w ścianie do wnętrza wieży o wymiarach 50x50 cm, który zostanie przysłonięty tarczą zegarową. W takim przypadku do montażu tarczy zegarowej nie będzie potrzebny sprzęt specjalistyczny typu: podnośnik koszowy lub rusztowanie. Tarcze należy zamocować do ściany za pomocą uchwytów stalowych z wnętrza wieży. Zegar należy wyposażyć w system automatycznego przestawiania się na czas zimowy i letni, synchronizowany za pomocą anteny DCF. Zainstalowana bateria ma gwarantować podtrzymanie pamięci komputera na min. 5 lat. Wskazówki napędzane przez niewielki silnik elektryczny z sieci 230V. Zegar należy wyposażyć w funkcję samoczynnego korygowania pozycji wskazówek zgodnie z aktualnym czasem, w przypadku chwilowych przerw w zasilaniu.

Zegar należy zaopatrzyć w:

- ❖ system odtwarzania dźwięków, który umożliwi odtwarzanie wybijania godzin, kwadransów oraz kurantów zegarowych z możliwością uwzględnienia ciszy nocnej.
- ❖ system z możliwością wgrania własnych melodii, które można dowolnie konfigurować w bloki programowe i odtwarzać w poszczególne święta.
- ❖ możliwość sterowania wybranymi melodiami za pomocą sterowania radiowego (pilota).
- ❖ pamięć FLASH, co gwarantuje niezusuwalność nagrania.
- ❖ tuby głośnikowe – kierunkowe o mocy 100W.

**Pytanie 3:** Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji o przekroje detali elewacyjnych oraz ich zwymiarowanie i przyporządkowanie do poszczególnych rzutów elewacji.

**Odpowiedź 3:** Przekroje detali elewacyjnych stanowią załącznik 1 i 2 do niniejszego pisma.

**Pytanie 4:** Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji o kolorystykę elewacji.

**Odpowiedź 4:** Kolorystyka elewacji będzie w tonie piaskowym i zostanie uzgodniona w trakcie realizacji inwestycji, natomiast w kosztorysie inwestorskim należy uwzględnić cenę farby silikonowej.

**Pytanie 5:** Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o opisy rodzajów szklenia stolarki otworowej.

**Odpowiedź 5:** Okna szklone zespolonym pakietem termoizolacyjnym z podwójną szybą  $k=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Należy zastosować elementy montażowe, łączniki, blachy, izolację termiczną i materiały pomocnicze w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania montażu.

**Pytanie 6:** W związku z brakiem w ofertach producentów okien połaciowych stolarki o wymiarach 120x180 cm, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie zmian umożliwiających ewentualną realizację przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź 6:** Dopuszcza się zastosowanie okien o wymiarach mniejszy niż zostały podane w przedmiarze robót.