PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PŁOŃSKU
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W PŁOŃSKU
ul. Sienkiewicza 7a, 09-100 Płońsk
email: plonsk@psse.waw.pl tel./ fax. (023) 662-28-39

PPIS.HKN.6030/162 /106/2017 Płońsk, dn. 01.06.2017r.

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIAGU PUBLICZNEGO W GOŚCIMINIE WIELKIM

Na podstawie:

- art. 4 ust. l pkt l Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 z późn. zm.)
- art. 12 ust. l Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 328)
- § 19 ust. l rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz. 1989)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody, pobranych w maju 2017r. w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez producenta wody: Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mlawie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku
stwierdza *przydatność* wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gościminie Wielkim

Lp.	Data poboru	Nr sprawozdania	Miejsce poboru	Zakres badań
1	18.05.2017	1831/05/2017/F/1	SUW Gościmin Wielki	Mangan, mętność, żelazo
2	18.05.2017	1831/05/2017/F/2	Sklep Spożywczy Latonice	Mangan, mętność, żelazo
3	18.05.2017	1831/05/2017/F/4	Przepompownia – Gąsocin	Mangan, mętność, żelazo
4	18.05.2017	1831/05/2017/F/3	Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie	Mangan, mętność, żelazo

Uzasadnienie

Parametry mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne **monitoringu kontrolnego**: mętność, smak, zapach, barwa, przewodność, odczyn (pH), jon amonowy, bakterie grupy coli, bakterie Escherichia coli.

Parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne w ramach prowadzonego **monitoringu przeglądowego**: mętność, barwa, zapach, przewodność, pH, smak, twardość, utlenialność z $KMnO_4$, jon amonowy, azotyny, azotany, chlorki, żelazo, mangan, fluorki, miedź, ołów, kadm, nikiel, chrom, glin, siarczany, arsen, selen, antymon, rtęć, sód, 1,2-di-chloroetan,

∑trichloroeten i tetrachloroeten, benzo(a)piren, ∑WWA, pestycydy, ∑pestycydów, cyjanki, bor, benzen, ogólna liczba mikroorganizmów w temp.22±2^{0}C po 72h, bakterie z grupy coli, bakterie Escherichia coli, Enterokoki (paciorkowce kałowe), Clostridium perfringens.

Biorąc pod uwagę wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia, wykonane w miesiącu maju 2017r. dostarczanej mieszkańcom gminy Nowe Miasto i gminy Sońsk Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza, że mieszkańcy następujących miejscowości: **Gąsocin, Soboklęszcz, Komory Dąbrowne, Gutków, Bądkowo, Łopacin, Spondoszyn, Kosmy Pruszki, Cichawy, Gucin, Nowe Miasto, Gościmin Wielki, Zasonie, Stare Zawady, Karolinowo, Henrykowo, Czarnoty, Zawady B, Szczawin, Wólka Szczawińska, Anielin, Nowe Miasto Folwark, Latonice, Władysławowo, Janopole, Jurzyn, Miszewo B, Belin, Grabie, Kubice, Janówek, Koźniewo Średnie, Kosmy Wielkie, Modzele Bartłomieje** korzystający z wody dostarczanej z wodociągu publicznego w Gościminie spożywają wodę ocenianą jako przydatną do spożycia.

Otrzymuje:

1. **Wójt Gminy Nowe Miasto**
2. **Wójt Gminy Sońsk**
3. **ZUW Mława**
4. **PSSE Ciechanów**
5. **a/a**

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PŁOŃSKU

lek. med. Krzysztof Bielski