

ZAKŁAD USŁUG WODNYCH

dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
06-500 Mława, ul. Nowa 40 woj. mazowieckie



Telefony centrali:

Zaplecze techniczne
ul. Nowa 40
(23) 654-38-77

Administracja:

ul. Stefana Roweckiego
„Grotta” 4

tel.
(23) 654-35-41
(23) 654-99-94
tel./fax
(23) 654-41-92

Konto:

Bank PEKAO S.A.
43 1240 5598 1111 0000 5031 9602

Regon

000822848

NIP

569-000-29-98

e-mail:

zuw_mlawa@pro.onet.pl

www.zuwmlawa.pl

Mława, dnia 05.06.2018r.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
ul. Sienkiewicza 27
06 – 400 Ciechanów**

TE/1569/2018/LB

Dotyczy: decyzji HKN-11/18/2/I/II stwierdzającej warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu Gołotczyzna ze względu na występowanie pojedynczych bakterii grupy coli.

Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie informuję, że po przeprowadzeniu działań naprawczych udało się wyeliminować występowanie bakterii grupy coli o czym świadczą kolejne pozytywne wyniki badań bakteriologicznych. Skutkiem ubocznym długotrwałego chlorowania jest rozregulowanie pracy złoża na filtrach odmanganiających. Przewidywane uaktywnienie złoża odmanganiaczy potrwa do 16.07.2018r. W celu zapewnienia należytej jakości wody z wodociągu zbiorowego Gołotczyzna, prowadzimy badania w zakresie kontroli wewnętrznej na zawartość manganu na wodzie uzdatnionej. O wynikach badań będziemy informować na bieżąco PPIS Ciechanów.

Z up. DYREKTORA

mgr inż. Jerzy Rakowski
Z-ca Dyrektora

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Sońsk
3. a/a

Sprawę prowadzi:
Lech Białorudzki
tel: 512 308 910