

ZAMAWIAJĄCY
Gmina Sońsk

ul. Ciechanowska 20
06-430 Sońsk Powiat
ciechanowski

Nr sprawy: IP.271.80.2018

Sońsk, dn. 28 listopada 2018 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZĄCYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ”

Zamawiający Gmina Sońsk informuje, że wpłynęły od Wykonawcy pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które przedstawiamy poniżej.

Zamawiający Gmina Sońsk **na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4** ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2017 poz. 1579 t. j. z późn. zm.) udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytania:

1. Z uwagi na szeroki zakres Zamówienia i długi termin realizacji prosimy o zgodę na przelew wierzytelności na dowolną instytucję finansową (np. bank) celem zaciągnięcia kredytu lub faktoringu. Taka operacja pomoże w finansowaniu inwestycji i jej harmonijnej realizacji.
2. Zamawiający szczegółowo określił minimalne parametry nawierzchni poliuretanowej typu Sandwich zaprojektowanej na bieżnię oraz dokumenty jakie oferowana nawierzchnia ma posiadać.

Dopuszczenie w tym przypadku produktów równoważnych jest działaniem jedynie pozornym. Z niezrozumiałych przyczyn, niezgodnie z podstawowymi zasadami Prawa Zamówień Publicznych ograniczona została konkurencyjność postępowania, gdyż wskazując parametry w określonym wąskim zakresie zamknęliśmy Państwo dostęp do postępowania wykonawcom, którzy w swojej ofercie posiadają inne nawierzchnie, które spełniają wszystkie wymagania IAAF i PZLA i zostały sprawdzone na wielu stadionach lekkoatletycznych na całym świecie. O jakości nawierzchni poliuretanowej nie może w żadnym wypadku świadczyć fakt, że w badaniu laboratoryjnym (przeprowadzonym w warunkach laboratoryjnych na próbce!) jakiś parametr różni się minimalnie od wymagań. Proponowana przez nas nawierzchnia typu Sandwich renomowanego niemieckiego producenta została zamontowana na 16 obiektach, które posiadają certyfikat IAAF 1 Class (w tym jedyny obiekt z prestiżowej „DiamondLeague” *Diamentowa liga+ na którym zamontowana jest nawierzchnia typu Sandwich, tj. COMPLEXE SPORTIF PRINCE MOULAY ABDELLAH w Rabacie, Marokko) oraz na 42 obiektach posiadających certyfikat IAAF 2 Class co zdaje się być najlepszym potwierdzeniem jakości tej nawierzchni.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie jako równoważnej nawierzchni typu Sandwich spełniającej wszystkie wymagania PZLA i IAAF o poniższych parametrach potwierdzonych badaniem niezależnego laboratorium:

- Grubość nawierzchni - min. 13 (zgodnie z certyfikatem IAAF)
- Wytrzymałość na rozciąganie - 0,51 MPa
- Wydłużenie względne przy zerwaniu - 73 %
- Odkształcenie pionowe w temp. 23°C -1,7 mm
- Amortyzacja/redukcja siły w temp. 23°C - 37%

6. Podobnie odnośnie nawierzchni na boisko wielofunkcyjne w dokumentacji projektowej w sposób restrykcyjny podano wymagane parametry. Tak szczegółowo opisane parametry wskazują konkretny produkt co utrudnia konkurencję. Na rynku jest więcej nawierzchni, które posiadają niezbędne badania i akredytacje, spełniają wymagania normy PN-EN 14877 i zostały z powodzeniem zamontowane na wielu obiektach. Doświadczenie wskazuje, że niewielkie różnice w wartościach poszczególnych parametrów nie mają wpływu na jakość nawierzchni.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie jako równoważnej nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej (warstwa dolna: SBR + lepiszcze PU 8 mm, warstwa górna: EPDM + lepiszcze PU8 mm) o następujących parametrach:

1. Grubość całkowita: min. 14 mm
2. Wytrzymałość na rozciąganie > 0,9 MPa
3. Wydłużenie względne przy zerwaniu > 75%
4. Odporność na ścieranie w ap. Tabera <1 g
5. Amortyzacja wstrząsów 35 %
6. Odkształcenie pionowe <2 mm
7. Odporność na sztuczne starzenie - zmiana barwy (stopień w skali szarej) 5
8. Opór poślizgu, próba wahadła, ślizgacz CEN, skala C, jednostki PTV

- nawierzchnia sucha 106 - nawierzchnia mokra 57 System posiada następujące dokumenty: • Atest PZH • Karta Techniczna potwierdzona przez producenta • Badania potwierdzające zgodność z normą PN EN 14877:2014 • Badania potwierdzające zgodność z normą DIN 18035-6:2014

Zgoda na powyższe pozwoli Zamawiającemu poszerzyć krąg wykonawców mogących złożyć ofertę – co ma bezpośredni wpływ na konkurencyjność postępowania i obniżenie ceny – a jednocześnie nie obniży standardu zaprojektowanego obiektu.

Odpowiedzi

Odp. na pytanie: 1

Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie.

Odp. na pytanie: 2

Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie.

Odp. na pytanie: 3

Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie.

Zamawiający zastrzega, iż pozostałe zapisy dotyczące przedmiotu zamówienia, które zostały określone w SIWZ i które nie były przedmiotem powyższych pytań pozostają bez zmian.

Kierownik Zamawiającego

Wójt Gminy Sońsk

Jarosław Muchowski