URZĄD GMINY SOŃSK
WPŁYNĘŁO
20 PAŹ. 2020
Dnia 6520
Skierowano do K. Jakubowska
Nr teczki IP.7021.53.2020

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie

HKN.6030.27.5.2020

Ciechanów, 13.10.2020 r.

Zakład Usług Wodnych
dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
ul. Nowa 401, 06-500 Mława

DECYZJA Nr HK –169/20

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.)
- § 3 ust. 1 i 3, § 4 ust.1 pkt 1, ust. 2, § 21 ust 1 pkt 1, § 22, § 26 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § 1, art. 127a i art. 130 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),

oraz na podstawie:

uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych 22.09.2020r. w ramach kontroli interwencyjnej (wg protokołu HK-72/44/2020 z 22.09.2020 r.), oraz kontroli wewnętrznej, z dnia 25.09.2020r., 28.09.2020r. oraz 05.10.2020r. i zgodnie ze sprawozdaniem z badań: HKL.6000-2-263/655,656,657,658/2020, HKL.6000-2-263/659,660/2020 z dnia 24.09.2020, 2837/20, 2836/20, 2838/20 z dnia 28.09.2020, 2863/20, 2862/20, 2861/20 z dnia 01.10.2020 oraz 2933/20, 2934/20, 2931/20, 1932/20 z dnia 7.10.2020r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu Gołotczyzna

Uzasadnienie

Ustalenia dokonane w ramach kontroli interwencyjnej przeprowadzonej 22.09.2020 r. wg protokołu HK-72/44/20 z 22.09.2020 r. oraz uzyskane wyniki badań próbek wody pobranych z uzgodnionych punktów monitoringowych/zgodności na urządzeniach /instalacjach wodociągu Gołotczyzna (SUW – kran wody uzdatnionej i 3 punkty u odbiorców) oraz dwóch punktach wskazanych przez przedstawiciela producenta wody (hydrant przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sońsku oraz kran w kuchni w Przedszkolu w Sońsku, potwierdziły obecność pojedynczej bakterii grupy coli. Zakład Usług wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie po otrzymaniu informacji o nieprawidłowościach przystąpił do dezynfekcji oraz płukania sieci. Sprawozdania z badań kontroli wewnętrznej 24.09.2020, 2837/20, 2836/20, 2838/20 z dnia 28.09.2020, 2863/20, 2862/20, 2861/20 z dnia 01.10.2020 oraz 2933/20, 2934/20, 2931/20, 1932/20 z dnia 7.10.2020r. potwierdziły wymaganą jakość mikrobiologiczną wody z wodociągu Gołotczyzna.

Zgodnie z powyższymi ustaleniami oraz uwzględniając sprawozdania z badań próbek wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych, należało uznać, że jakość wody z wodociągu Gołotczyzna spełnia obowiązujące wymagania określone w części A tabela 1, części C tabela 1 i części D tabela 1, załącznika nr 1do rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Gołotczyzna - jak w sentencji decyzji.

Okresową ocenę jakości wody wydano w formie decyzji o przydatności wody do spożycia z wodociągu Gołotczyzna zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i § 22 ust. 1 i 2 § 26 ust. 4 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - ***wójt, burmistrz, prezydent miasta jest obowiązany do poinformowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia.***

Pouczenie

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ciechanowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w CIECHANOWIE

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Ciechanowie

Joanna Żaręba

Otrzymują:
1. Adresat
2. Wójt Gminy Sońsk
3. PIW
4. a/a