

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚREMIE

Telefony:

- informacja o numerach
- wewnętrznych
- PPIS w Śremie
- fax
- e-mail

61 283-54-75, 61 283-54-91
61 283-54-75, 61 283-54-91
61 283-54-91
psse.srem@pis.gov.pl

ul. Wiejska 2
63-100 Śrem
www.psse-srem.pl

ON.HK-421-3-1-1/17

Śrem, 13 lutego 2017 r.

Ocena jakości wody

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 ze zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt. 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych w dniach 17 i 31 stycznia 2017 r. w ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Śremskie Wodociągi Spółka z o.o. ul. Parkowa 8 Śrem z wodociągu publicznego w Śremie:

- końcówka sieci Zespół Szkół Katolickich ul. Staszica 1a Śrem - sprawozdanie z badań nr OL.W-52-11N/17 z dnia 19.01.2017 r. Laboratorium Badań Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Lesznie ul. Niepodległości 66 - w zakresie monitoringu kontrolnego,
- końcówka sieci Sklep spożywczy PSS ul. Paderewskiego 2 Śrem - sprawozdanie z badań nr OL.W-52-12N/17 z dnia 19.01.2017 r. Laboratorium Badań Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Lesznie ul. Niepodległości 66 - w zakresie monitoringu kontrolnego,
- końcówka sieci Piekarnia D. Wolarczyk ul. Parkowa 6 Błociszewo - sprawozdanie z badań nr OL.W-52-13N/17 z dnia 19.01.2017 r. Laboratorium Badań Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Lesznie ul. Niepodległości 66 - w zakresie monitoringu kontrolnego,
- woda podawana do sieci na stacji uzdatniania wody - sprawozdanie z badań nr 12/17-1 z dnia 1.02.2017 r. Laboratorium badania wody Śremskich Wodociągów sp. z o.o. ul. Parkowa 8 63-100 Śrem, oraz sprawozdanie z badań nr 236P/31/01.2017-2/Z z dnia 3.02.2017 r., numer próbki 17/01900/P AQUANET Laboratorium sp. z o.o. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań - w zakresie monitoringu kontrolnego,
- końcówka sieci sklep PSS Psarskie ul. Sikorskiego - sprawozdanie z badań nr 12/17-2 z dnia 1.02.2017 r. Laboratorium badania wody Śremskich Wodociągów sp. z o.o. ul. Parkowa 8 63-100 Śrem, oraz sprawozdanie z badań nr 236P/31/01.2017-2/Z z dnia 3.02.2017 r., numer próbki 17/01901/P AQUANET Laboratorium sp. z o.o. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań - w zakresie monitoringu kontrolnego,

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Śremie

UZASADNIENIE

Na podstawie sprawozdań z badań nr OL.W-52-11N/17 z dnia 19.01.2017 r., nr OL.W-52-12N/17 z dnia 19.01.2017 r. oraz nr OL.W-52-13N/17 z dnia 19.01.2017 r. Laboratorium Badań Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Lesznie ul. Niepodległości 66 stwierdzono, że w zakresie wykonanych badań woda odpowiada warunkom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w załącznikach: nr 1 A poz. 1, nr 3 A poz. 1 oraz nr 3 B poz. Nr 2, 3, 6, 8, 9 i 14 do w/w rozporządzenia do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.

Na podstawie sprawozdań z badań z badań nr 12/17-1 z dnia 1.02.2017 r. oraz nr 12/17-2 z dnia 1.02.2017 r. Laboratorium badania wody Śremskich Wodociągów sp. z o.o. ul. Parkowa 8 63-100 Śrem stwierdzono, że w zakresie wykonanych badań woda odpowiada warunkom fizykochemicznym określonym w załączniku: nr 3 B poz. Nr 2, 3, 5, 6, 8, 9, 14 i 15 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. Ponadto na podstawie sprawozdania z badań nr 236P/31/01.2017-2/Z z dnia 3.02.2017 r., numer próbek 17/01900/P oraz 17/01901/P AQUANET Laboratorium sp. z o.o. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań stwierdzono, że w zakresie wykonanych badań woda odpowiada warunkom mikrobiologicznym określonym w załącznikach: nr 1 A poz. 1 oraz nr 3 A poz. 1 do w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.

W związku z tym, w zakresie wykonanych badań woda spełnia obowiązujące wymagania określone w wyżej cytowanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremskim

mgr Urszula Sitnicka

Załączniki:

1. Sprawozdanie z badań nr OL.W-52-11N/17 z dnia 19.01.2017 r.
2. Protokół poboru prób nr ON.HK-466-2-1/17 z dnia 17.01.2017 r.
3. Sprawozdanie z badań nr OL.W-52-12N/17 z dnia 19.01.2017 r.
4. Protokół poboru prób nr ON.HK-466-2-2/17 z dnia 17.01.2017 r.
5. Sprawozdanie z badań nr OL.W-52-13N/17 z dnia 19.01.2017 r.
6. Protokół poboru prób nr ON.HK-466-2-3/17 z dnia 17.01.2017 r.

Sporządzono w 3 egzemplarzach.

Otrzymują:

1. Śremskie Wodociągi Spółka z o.o.
ul. Parkowa 8 63-100 Śrem
(za potwierdzeniem odbioru)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Śremu Pl. 20 Października 63-100 Śrem