

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w ŚREMIE

Protokół poboru / przyjęcia próbek do badań nr ON.HK-466-2- 26 /17
na podstawie działalności PIS

numer rejestru próbki: sprawozdania

Rodzaj wody: WODA PRZEZNACZONA DO SPOŻYCIA

Data pobrania: 4.04.2017 r.

Rodzaj obiektu / urządzenia wodnego: wodociąg publiczny w Dąbrowie

Godzina pobrania: 9:20

Czas pracy terenowej: 15 min

Adres: Dąbrowa

Data przyjęcia: 04.04.2017

Godzina przyjęcia: 12:30

Właściciel / jednostka odpowiedzialna za jakość wody: Śremskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Parkowa 8 63-100 Śrem

Przyczyna pobrania próbek: monitoring kontrolny monitoring przeglądowy skarga
 nadzór sanitarny inne

Miejsce pobrania próbek:

Mateuszewo Składowiska Odpadów Komunalnych – kran zaplecze socjalne
(współrzędne geograficzne)

dł.: 170616.82

szer.: 520803.57

Próbkę pobrano zgodnie z metodami: PROCEDURA PTW-HK-01 data wydania 22.03.2013

Ozn. próbki w terenie:

Zakres badań w laboratorium:*

PSSE Leszno fiz.-chemiczny: mętność, barwa, zapach, smak, odczyn, przewodność, amoniak, azotyny, azotany, żelazo, mangan, bakteriologiczny: gr. coli, Escherichia coli, enterokoki, ogólna liczba w 22°C, Clostridium perfringens

Pseudomonas aeruginosa

 inne: fluorki, chlorki, siarczany, twardość, ulecialność, cyjankiWSSE Poznań chemiczny: THM-y, 1,2-dichloroetan, Σ trichloroeten i tetrachloroeten, benzen, pestycydy, WWA,

As, Sb, B, Cr, Al, Cd, Cu, Ni, Pb, Se, Hg, Ag, Na TOC,

Pomiary wykonane na miejscu:

9,1 °C
temp. wodyP/S/K/03-07/ON-HK
Kod WPiB0,1 mg/l
chlor wolnyHC553836
Kod WPiB

Rodzaj dodanych środków utrwalających:

Liczba i rodzaj pojemników:

Badania fiz-chem.;

1 l szkło ciemne 1 l szkło jasne 1 l tworzywo 2, 100 ml tworzywo 2

100/250 ml szkło ciemne 250 ml szkło jasne 1 250 ml tworzywo 1 200ml tworzywo 1

Próbkę pobrano w obecności przedstawiciela:

NIE wnosi zastrzeżeń

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o.
63-100 Śrem ul. Parkowa 8
tel. (061) 283 05 11
NIP 785-00-02-815 REGON 83070338
MIĘDZYGMINNE SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH W MATEUSZEWIE
tel. (061) 283 05 11producenta wody lub administratora sieci
Rafał Szczepaniak Śremskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Parkowa 8, 63-100 Śrem
Kierownik działu sieci tel. 61 28 30 475, fax 61 28 48 235
i urzędzeń przesyłowych tel. 785-00-02-101, Regon 832957432

Próbobiorca: Anna Frąckowiak

imię i nazwisko

podpis

Temperatura w termotorbie

6 °C

Stan próbek: dobry uszkodzony

Uwagi:

POTWIERDZAM ZA
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

podpis przyjmującego próbkę w laboratorium

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
*niepotrzebne skreślić63-100 Śrem, ul. Wiejska 2
tel. 61 28 35 491

NIP 785-14-72-636 REGON 000655238

Starszy Asystent

mgr inż. Anna Frąckowiak

Protokół wypełniono w 2
jednobrzmiących egzemplarzach