

# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚREMIE

## Telefony:

- informacja o numerach  
- wewnętrznych  
- PPIS w Śremie  
- fax  
- e-mail

61 283-54-75, 61 283-54-91  
61 283-54-75, 61 283-54-91  
61 283-54-91  
psse.srem@pis.gov.pl

ul. Wiejska 2  
63-100 Śrem  
www.psse-srem.pl

ON.HK-421-2-9-4/18

Śrem, 16. czerwca 2018 r.

## Ocena jakości wody

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

### Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych w dniu 19 czerwca 2018 r. w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Śremskie Wodociągi sp. z o.o. ul. Parkowa 8 63-100 Śrem, w zakresie parametrów grupy A z wodociągu publicznego w Dąbrowie:

- woda podawana do sieci na stacji uzdatniania wody - sprawozdanie z badań nr 89/18-3 z dnia 20.06.2018 r. Laboratorium badania wody Śremskie Wodociągi sp. z o.o. ul. Parkowa 8 63-100 Śrem oraz sprawozdanie z badań nr 211P/19.06.2018-2/Z z dnia 25.06.2018 r., numer próbki 18/13489/P AQUANET Laboratorium sp. z o.o. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań,
- końcówka sieci Szkoła Podstawowa w Dąbrowie - sprawozdanie z badań 89/18-4 z dnia 20.06.2018 r. Laboratorium badania wody Śremskie Wodociągi sp. z o.o. ul. Parkowa 8 63-100 Śrem oraz sprawozdanie z badań nr 211P/19.06.2018-2/Z z dnia 25.06.2018 r., numer próbki 18/13490/P AQUANET Laboratorium sp. z o.o. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań,

**stwierdza**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Dąbrowie**

## UZASADNIENIE

Na podstawie sprawozdań z badań nr 89/18-3 z dnia 20.06.2018 r. oraz nr 89/18-4 z dnia 20.06.2018 r. Laboratorium badania wody Śremskich Wodociągów sp. z o.o. stwierdzono, że w zakresie wykonanych badań woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 C Tabela 2 poz. 3, 5, 6, 8, 9, 14, 15 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Ponadto na podstawie sprawozdania z badań nr 211P/19.06.2018-2/Z z dnia 25.06.2018 r., numery próbek 18/13489/P oraz 18/13490/P AQUANET Laboratorium sp. z o.o. stwierdzono, że w zakresie wykonanych badań woda odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 A Tabela 1 poz. 1, nr 1 C Tabela 1 poz. 1, 2 i nr 1 C Tabela 2 poz. 11 do ww. rozporządzenia.

W związku z tym, w zakresie wykonanych badań woda spełnia obowiązujące wymagania określone w wyżej cytowanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Sporządzono w 3 egzemplarzach

Otrzymują:

1. Śremskie Wodociągi sp. z o.o.  
ul. Parkowa 8 63-100 Śrem (za potwierdzeniem odbioru)
2. Burmistrz Śremu Pl. 20 Października 63-100 Śrem
3. a/a

A.F.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Śremie  
mgr Urszula Sitnicka