

**Laboratorium badania wody****Śremskie Wodociągi sp. z o.o.**

63-100 Śrem, ul. Parkowa 8

Tel. Laboratorium (61) 28 30 475 wew. 146 Fax 61 28 48 235

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 187/18-2**

Zleceniodawca: Śremskie Wodociągi sp. z o.o.

Nr zlecenia: 187/18

Rodzaj próbek: woda przeznaczona do spożycia przez ludzi

Identyfikacja metody pobierania próbek: próbka pobrana zgodnie z protokołem i zleceniem nr 187/18

Próbkę pobrał/a: Alina Jamrozińska

Nr próbki:	Miejsce pobierania próbek:	Data pobrania próbek:	Data rozpoczęcia badań:	Data zakończenia badań:
P 525/18	Ścież Śrem - Szkoła Podstawowa nr 1, Śrem, ul. Kochanowskiego	20.11.2018 r.	20.11.2018 r.	20.11.2018 r.

Badania wody oznaczone P znajdujące się w sprawozdaniu wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS w Śremskiej decyzją nr ON.HK-421-15/18 z dnia 30.07.2018 roku

**WYNIKI BADAŃ**

Oznaczenie			Nr próbki	Niepewność**	NDS*
Nazwa:	Metoda badawcza	Jednostka	P 525/18		
Żelazo og. P	PN-ISO 6332 : 2001 + Ap1 : 2016-06	µg/l	<20		200
Mangan P	PN-92/C-04590/02*	µg/l	<20		50
Odczyn pH w temp. 19,4 °C P	PN-EN ISO 10523:2012	pH	7,4	± 0,1	6,5 - 9,5
Przewodność w 25° C P	PN-EN 27888 : 1999	µS/cm	647	± 16	2500
Mętność P	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	NTU	0,50	± 0,10	1 <sup>1)</sup>
Barwa P	PN-EN ISO 7887: +Ap1:2015-06 Met. C	mg Pt/l	8	± 1	A <sup>2)</sup>

\*\*Dla badań fizykochemicznych podana niepewność stanowi niepewność rozszerzoną, przy  $k = 2$  i prawdopodobieństwie 95%, podawana na życzenie klienta lub kiedy ma to znaczenie dla interpretacji wyników. Podana wartość uwzględnia niepewność związaną z poborem próbki.

<sup>1)</sup> - Wartość zalecana, wartość parametryczna - akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian

<sup>2)</sup> - Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie u konsumenta - do 15 mg Pt/l

A - Akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian

\* norma wycofana przez PKN bez zastąpienia

Data sporządzenia sprawozdania: 20.11.2018 r.

Sporządził/a: Alina Jamrozińska

Autoryzował/Zatwierdził:

Koniec sprawozdania z badań

Sporządzono w 2 egzemplarzach

Uwagi:

1. Wyniki odnoszą się tylko do badanej próbki.
2. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania wyników.
3. Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie może być kopiowane inaczej jak tylko w całości.