

# Laboratorium badania wody

Strona 1 z 1

Śremskie Wodociągi sp. z o.o.

63-100 Śrem, ul. Parkowa 8

Tel. Laboratorium (61) 28 30 475 wew. 146 Fax 61 28 48 235

## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 187/18-5

Zleceniodawca: Śremskie Wodociągi sp. z o.o.

Nr zlecenia: 187/18

Rodzaj próbki: woda przeznaczona do spożycia przez ludzi

Identyfikacja metody pobierania próbek: próbka pobrana zgodnie z protokołem i zleceniem nr 187/18

Próbkę pobrał/a: Alina Jamrozińska

Nr próbki:	Miejsce pobierania próbek:	Data pobrania próbek:	Data rozpoczęcia badań:	Data zakończenia badań:
P 528/18	Sieć Orkowo - punkt pobierania w Orkowie (skrzynka)	20.11.2018 r.	20.11.2018 r.	20.11.2018 r.

Badania wody oznaczone P znajdujące się w sprawozdaniu wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS w Śremsie decyzją nr ON.HK-421-15/18 z dnia 30.07.2018 roku

### WYNIKI BADAŃ

Oznaczenie			Nr próbki	Niepewność**	NDS*
Nazwa:	Metoda badawcza	Jednostka	P 528/18		
Żelazo og.	P	PN-ISO 6332 : 2001 + Ap1 : 2016-06	µg/l	<20	200
Mangan	P	PN-92/C-04590/02*	µg/l	<20	50
Odczyn pH w temp. 19,6 °C	P	PN-EN ISO 10523:2012	pH	7,4	± 0,1 6,5 - 9,5
Przewodność w 25° C	P	PN-EN 27888 : 1999	µS/cm	565	± 14 2500
Mętność	P	PN-EN ISO 7027- 1:2016-09	NTU	<0,20	1 <sup>1)</sup>
Barwa	P	PN-EN ISO 7887: +Ap1:2015-06 Met. C	mg Pt/l	6	± 1 A <sup>2)</sup>

\*\*Dla badań fizykochemicznych podana niepewność stanowi niepewność rozszerzoną, przy  $k = 2$  i prawdopodobieństwie 95%, podawana na życzenie klienta lub kiedy ma to znaczenie dla interpretacji wyników. Podana wartość uwzględnia niepewność związaną z poborem próbki.

<sup>1)</sup> - Wartość zalecana, wartość parametryczna - akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian

<sup>2)</sup> - Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie u konsumenta - do 15 mg Pt/l

A - Akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian

\* norma wycofana przez PKN bez zastąpienia

Data sporządzenia sprawozdania: 20.11.2018 r.

Sporządził/a: Alina Jamrozińska

Autoryzował/Zatwierdził:

Koniec sprawozdania z badań

Sporządzono w 2 egzemplarzach

Uwagi:

1. Wyniki odnoszą się tylko do badanej próbki.
2. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania wyników.
3. Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie może być kopiowane inaczej jak tylko w całości.