



Śrem, dnia 18 stycznia 2018 r.

2018/01/PW/83/OI/TBS/EB

### Pytanie I

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami oraz rozbiórkę dwóch budynków gospodarczych przy ul. Powstańców Wlkp. w Śremie”

W związku z pytaniami jednego z Oferentów o treści:

1. „Czy Zamawiający może załączyć przedmiary robót w formacie ath”

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada przedmiarów robót w formacie ath.

2. „Proszę o załączenie przedmiaru (na stronie załączono błędny) na robiórkę dwóch budynków.”

Odpowiedź:

Poprawny przedmiar został zamieszczony.

3. Proszę o załączenie badania geotechnicznego gruntów.

Odpowiedź:

Opinia geotechniczna została zamieszczona na stronie internetowej.

4. Proszę o załączenie pozwolenia na budowę.

Odpowiedź:

Decyzja pozwolenia na budowę została załączona na stronie internetowej.

5. Czy w oknach należy zastosować nawiewniki. Jeżeli tak, to proszę podać jakie.

Odpowiedź:

W oknach należy zastosować nawiewniki higrosterowane.



6. Proszę określić rodzaj parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.

Odpowiedź:

Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej malowanej w kolorze zgodnym z kolorystyką obróbek blacharskich (rys. elewacji).

Parapety wewnętrzne z konglomeratu kamiennego.

7. Czy prowadzenie nadzoru archeologicznego leży po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy.

8. Czy Zamawiający posiada pozwolenie (zgodnie z pozwoleniem nr 403/2017A wydanego przez WWKZ) na prowadzenie prac archeologicznych. Proszę o załączenie.

Odpowiedź do pyt. 7 i 8:

Uzyskanie pozwolenia na prowadzenie prac archeologicznych oraz prowadzenie nadzoru archeologicznego leży po stronie Wykonawcy.



Prezes Zarządu  
Śremskiego TBS Sp. z o.o.

*Wiesław Matuszaniak*