



Śrem, dnia 8 lutego 2013 r.

MC-0510/3/13

Pytanie II

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Żurawiej w Śremie”

Pytanie jednego z Oferentów o treści:

Prosimy o zamieszczenie rysunków z detalami balustrad schodowych i balkonowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie ma rysunków detali balustrad schodowych i balkonowych; całość dokumentacji projektowej dostępna jest w załącznikach do pobrania.

Balustrady schodowe:

Pręty lub płaskowniki w rozstawie co 11 cm malowane proszkowo, słupki mocowane do boku biegów schodów.

Balustrady balkonowe:

Balustrady ze stali malowane proszkowo mocowane z boku plus płyta osłonowa.

PREZES ZARZĄDU

Wiesław Małasznik