



Śrem, dnia 22 stycznia 2015 r.

TA-TBS/53/2015

Pytanie II

Dotyczy postępowania przetargowego na: **Remont dachów budynków mieszkalnych wielorodzinnych**

W związku z pytaniem jednego z Oferentów o treści:

1. Czy zastosowane rury i rynny w kolorze zielonym będą mogły mieć kolor ciemnozielony RAL 6020 oraz czy rury będą mogły mieć 10 cm średnicy ponieważ na rynku dostępny system to 150/100?
2. Czy na mansardzie tam gdzie SA gonty ma być zastosowana papa?

Odpowiedź:

1. Zamawiający dopuszcza dla rur i rynien kolor ciemnozielony RAL 6020 oraz średnicę rury 10 cm.
2. Zamawiający potwierdza zastosowanie papy na mansardzie (w miejsce istniejących gontów).



Prezes Zarządu
Śremskiego TBS Sp. z o.o.
Wiesław Mielasznik