

Sulejów, 06.02.2020 r.

Znak sprawy: IZOŚ.ZP.271.3.2020

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Budowa demonstracyjnego budynku pasywnego hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w związku z wpływieniem do Zamawiającego pytań odnośnie prowadzonego postępowania, o którym mowa wyżej, udzielam odpowiedzi na następujące zapytania:

1. W SIWZ w/w zamówienia zawarto informację w pkt. „3. Obowiązki Wykonawcy obejmują w szczególności: (...) c. Wykonawca robót zapewni pobyt kierownika budowy w dniach prowadzenia robót oraz kierowników robót poszczególnych branż realizowanych w danym czasie”. Ponadto w rozdziale 14 SIWZ „Opis kryteriów którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny oferty” zawarto informację o możliwości uzyskania max. 30 pkt za doświadczenie kierownika budowy w pełnieniu funkcji kierownika budowy włącznie z odbiorem końcowym i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przy robocie polegającej na budowie budynku wraz z uzyskaniem certyfikatu próby szczelności na poziomie nie gorszym niż 0,6 h-1 wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 9972:2015-10 lub równoważną.

W związku z powyższymi informacjami zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zapisu zawartego w pkt 3 SIWZ, poprzez wskazanie jak często w ciągu np. tygodnia pracy – kierownik budowy z doświadczeniem /pełnienia funkcji przy budowie budynków pasywnych/ winien nadzorować proces budowlany biorąc pod uwagę obecność i bieżący nadzór na budowie kierowników robót poszczególnych branż posiadających uprawnienia budowlane.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że kierownik budowy powinien przebywać na budowie codziennie w czasie trwania robót budowlanych.

2. Czy do wyceny, jako wierzchnią warstwę posadzki, należy przyjąć wykładzinę sportową PCV o wysokim stopniu amortyzacji, o grub. min. 7,5 mm z warstwą wierzchnią gr. min. 2mm, na ruszcie sportowym, analogicznym do zaprojektowanego, o niskiej zabudowie?

Odpowiedź: Wierzchnią warstwę posadzki należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Dopuszcza się zastosowanie wykładziny sportowej PCV o wysokim stopniu amortyzacji, o grub. min. 7,5 mm z warstwą wierzchnią gr. min. 2mm, na ruszcie sportowym.

3. Ze względu na fakt, iż Państwa hala jest halą pełnowymiarową dla wszystkich dyscyplin halowych, czy wykładzina sportowa PCV o gr. min. 7,5mm i warstwie wierzchniej gr. min. 2mm powinna posiadać certyfikaty sportowe do podstawowych dyscyplin, takich jak: piłka siatkowa - FIVB, piłka koszykowa - FIBA i piłka ręczna - EHF? Dodajmy, że wymóg ten nie służy tylko do uzyskania możliwości organizowania międzynarodowych imprez sportowych, ale jest również dowodem na najwyższą jakość tej wykładziny.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zastosowana wykładzina sportowa PCV powinna posiadać właściwe certyfikaty zgodnie z dokumentacją projektową. Dopuszcza się zastosowanie wykładziny

posiadającej certyfikaty sportowe do dyscyplin, takich jak: piłka siatkowa - FIVB, piłka koszykowa - FIBA i piłka ręczna – EHF.

4. Czy wykładzina PCV powinna charakteryzować się podwyższoną odpornością na wgniecenia i czy powinna być zbrojona siatką z włókna szklanego podwójnie tkanego, co umożliwi Użytkownikowi organizowanie imprez nie tylko o charakterze sportowym?

Odpowiedź: Dopuszcza się zastosowanie wykładziny PCV o podwyższonej odporności na wgniecenia i zbrojonej siatką z włókna szklanego podwójnie tkanego.

5. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 18.02.2020r., z uwagi na obszerny zakres przedmiotu, który uniemożliwia dokonanie rzetelnej wyceny zamówienia w terminie do 10 lutego 2020r.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zmienia się terminy składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium na dzień:

- termin składania ofert na: 18.02.2020 r. godzina 13:00;
- termin otwarcia ofert na: 18.02.2020 r. godzina 13:30;
- termin wpłaty wadium na: 18.02.2020 r. do godz. 13.00.

Z up. Burmistrza
Małgorzata Just
Z-ca Burmistrza

