

Sulejów, 28.02.2020 r.

Znak sprawy: IZOŚ.ZP.271.8.2020

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Budowa kładki pieszo – rowerowej na rzece Pilicy w miejscowości Sulejów**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań odnośnie prowadzonego postępowania, o którym mowa wyżej, udzielam odpowiedzi na następujące zapytania:

1. Z rysunku nr 09 do Projektu Wykonawczego wynika, że do zabezpieczenia fundamentu podpory pośredniej należy przyjąć ścianki szczelne tymczasowe, natomiast w pkt. 2 ppkt. 2.3 SIWZ napisano: „Dla podpory nurtowej należy założyć konieczność grodzic traconych”. Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju ścianek szczelnych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że grodzice przy podporze pośredniej należy pozostawić po wykonaniu fundamentu. Grodzice należy zabić lub dociąć do poziomu dna rzeki (w zależności od stanu wody w trakcie prowadzenia robót). Projektuje się grodzice typu G62. W związku z powyższym należy wliczyć w koszty po stronie wykonawcy, ścianki szczelne jako tracone.

**BURMISTRZ**

*Wojciech Ostrowski*

*Drośdu*