

Znak sprawy: IZOŚ.ZP.271.11.2020

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w miejscowości Uszczyn gmina Sulejów**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w związku z wpływieniem do Zamawiającego odnośnie prowadzonego postępowania, o którym mowa wyżej, udzielam odpowiedzi na następujące zapytania:

1. Czy studnia, z której ma być pobierana woda dla potrzeb SUW Uszczyn jest uzbrojona i posiada obudowę?

Odpowiedź: Studnia posiada obudowę, szczegóły obudowy są widoczne na filmach dołączonych do niniejszego postępowania.

2. Czy zamawiający dysponuje i może opublikować dokumentację hydrogeologiczną studni nr V z której ma być pozyskiwana woda w celu uzdatnienia?

Odpowiedź: Zamawiający posiada dokumentację hydrogeologiczną studni nr V i dołącza ją do niniejszego ogłoszenia.

3. Prosimy o zamieszczenie decyzji ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia (studni nr V), z którego ma być ujmowana woda dla potrzeb SUW Uszczyn która stanowić ma podstawę do uzyskiwania innych decyzji i uzgodnień?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że decyzję ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia należy pozyskać w ramach wynagrodzenia umownego.

4. Prosimy o opublikowanie ostatnich wykonanych badań fizykochemicznych wody surowej ze studni, z której ma być ujmowana woda dla potrzeb suw w m. Uszczyn.

Odpowiedź: Zamawiający dołącza do niniejszego ogłoszenia badania fizykochemiczne wody surowej ze studni, z której ma być ujmowana woda dla potrzeb suw w m. Uszczyn.

5. Uprzejmie prosimy o weryfikację zapisów SIWZ i umowy oraz jednoznaczne stwierdzenie, w ilu egzemplarzach należy wykonać poszczególne rodzaje projektów oraz czy należy wykonać projekt budowlano wykonawczy czy oddzielnie budowlany i wykonawczy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ramach niniejszego postępowania należy wykonać m.in. projekt budowlany (5 egz.) i projekt wykonawczy (5 egz.) dla każdej branży.

6. Uprzejmie prosimy o weryfikację i odstąpienie od wymogu dysponowania przez oferenta 1 osobą posiadającą uprawnienia w specjalności telekomunikacyjnej, gdyż z opisu zamówienia nie wynika, że prace branży telekomunikacyjnej będą wykonywane.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża** zgody na odstąpienie od wymogu dysponowania przez oferenta 1 osobą posiadającą uprawnienia w specjalności telekomunikacyjnej, ponieważ w ramach

niniejszego zamówienia wykonawca musi zaprojektować instalację teletechniczną oraz instalację przesyłu danych do obiektów wskazanych w SIWZ, tj.

- do siedziby Miejskiego Zarządu Komunalnego w Sulejowie, ul. Konecka 46 – wizualizacja pracy ujęcia,

- do budynku biurowego Oczyszczalni Ścieków w Sulejowie, ul. Psarskiego – sterowanie zdalne wraz z systemem wizualizacji pracy ujęcia,

- na minimum 4 urządzenia przenośne (telefon, laptop lub tablet), do których będą miały dostęp osoby upoważnione przez Zamawiającego.

7. Z uwagi na długi czasokres wykonywania zamówienia, uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie etapowania płatności za przedmiotową usługę w sposób następujący:

- etap 1 – wykonanie koncepcji – 20% wartości umownej

- etap 2 – wykonanie projektu budowlanego – 40% wartości umownej

- w etap 3 – wykonanie innych niezbędnych opracowań i uzyskanie decyzji – 40%.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża** zgody.

8. Uprzejmie prosimy o wprowadzenie zmian w projekcie opublikowanej umowy w zakresie wykreślenia punktów 14 i 17 w par. 3 umowy.

Przenoszenie na wykonawcę kosztów wykonania opracowań nie zdefiniowanych i niedookreślonych w treści umowy, wynikających z okoliczności niezależnych od stron umowy, których rozmiarów i skomplikowania strony umowy nie mogą przewidzieć w momencie składania oferty i podpisywania umowy jest niedopuszczalne i obarcza wykonawcę zbyt dużym ryzykiem przy jednoczesnym zwolnieniu z wszelkich kosztów Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża** zgody.

9. Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, uprzejmie proszę o wprowadzenie zmian w projekcie opublikowanej umowy w zakresie wykreślenia punktu 15 w par. 3 umowy i dopuszczenie przedstawienia rozwiązań projektowych drogą korespondencyjną bez organizowania przynajmniej 2 narad roboczo-technicznych.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża** zgody na zmianę umowy poprzez wykreślenie w §3 wzoru umowy punktu 15 i **nie wyraża** zgody na zmianę treści punktu 16 w §3 wzoru umowy.

10. Prosimy o opublikowanie załączników do opracowania: Operat Oceny studni nr V z grudnia 2019, o których mowa w Spisie treści tego opracowania.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Operat Oceny studni nr V z grudnia 2019 r. stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ i znajduje się na stronie BIP Zamawiającego w folderze o nazwie „SIWZ i załączniki”.

11. Czy Zamawiający dopuszcza gromadzenie wód popłucznych do płukania filtrów w projektowanym zbiorniku bezodpływowym.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża** zgody na takie rozwiązanie.

12. Jaki odbiornik wód popłucznych z płukania filtrów Zamawiający wskazuje jako możliwy do wykorzystania?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że są to rowy przydrożne znajdujące się w rejonie planowanej inwestycji.

13. Czy Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie ogrzewania elektrycznego na obiekcie zamiast inwestowania w instalację c.o. i węzeł cieplny?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza zaprojektowanie elektrycznego ogrzewania, jednakże ten sposób ogrzewania musi być zaprojektowany jako ekonomiczny i mało energochłonny. Wykonawca może w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej zaprojektować panele fotowoltaiczne dla potrzeb ogrzewania elektrycznego obiektu.

W celu umożliwienia uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych informuję, że zmienia się terminy składania i otwarcia ofert:

- termin składania ofert na: 06.04.2020 r. godzina 13:00;
- termin otwarcia ofert na: 06.04.2020 r. godzina 13:30.


BURMISTRZ
Wojciech Ostrowski