

Znak sprawy: IZOŚ.ZP.271.17.2020

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy Nadradońka w Sulejowie**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w związku z wpływieniem do Zamawiającego odnośnie prowadzonego postępowania, o którym mowa wyżej, udzielam odpowiedzi na następujące zapytania:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę rur z PVC na rury PE HD o analogicznych średnicach oraz możliwość wykonania robót, tam gdzie jest to możliwe, metodą przewiertów sterowanych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę rur z PVC na rury PE HD o analogicznych średnicach oraz możliwość wykonania robót, tam gdzie jest to możliwe, metodą przewiertów sterowanych. Ponadto Zamawiający informuje, że w przypadku sieci wykonywanych z rur PE należy dostarczyć:

1. Książkę zgrzewów zawierającą: szkice polowe z oznaczonymi zgrzewami i ich współrzędnymi (zgrzewarka z zapisem współrzędnych GPS), protokoły zgrzewania (karty zgrzewów ze zgrzewarek), schemat poglądowy łączący książkę zgrzewów ze schematem poglądowym wykonanej sieci wodociągowej.
2. Ocena higieniczna rur wydana przez PZH.
3. Specyfikacja dostawcy rur.
4. W przypadku sieci wodociągowej realizowanej metodą bezwykopową przewiert sterowany - profil ułożonej sieci zarejestrowany przez urządzenie do przewiertu – lokalizator.
5. Faktura za zużyłą wodę.

BURMISTRZ

Wojciech Ostrowski