

Odpowiedź na zapytania

„Modernizacja - przebudowa drogi gminnej G1 - Nr 110351E (MILEJOWIEC) – granice gminy ROZPRZA - WITÓW - WITÓW KOLONIA gmina Sulejów – odcinek ok. 0,550 km”

1. Czy Zamawiający potwierdza, że załączył do SIWZ całą (dokumentację projektową i techniczną oraz wszystkie ewentualne niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji nie obciąża Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie wydłużeniu.

Odpowiedź: Tak

2. W przypadku napotkania ewentualnych rozbieżności w zapisach poszczególnych elementach dokumentacji przetargowej prosimy o podanie hierarchii ich ważności.

Odpowiedź: 1. SIWZ
2. Dokumentacja
3. SST

3. Czy Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania wszystkimi działkami na których będzie realizowana inwestycja.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza prawo do dysponowania nieruchomością dla działki określonej w przedmiocie zamówienia.

4. Czy Zamawiający potwierdza, że do realizacji niniejszego projektu należy zastosować mieszanki mineralno-asfaltowe na kategorię ruchu KR 1-2 ?

Odpowiedź: Tak

5. Czy Zamawiający potwierdza, że przy realizacji niniejszego projektu należy stosować obowiązujące przepisy dotyczące mieszanek mineralno-asfaltowych (specyfikacje dla warstw bitumicznych są oparte na zapisach wycofanej w 2008 roku normy PN-S-96025.

Odpowiedź: Tak wg normy PN-EN-13108-1