

Sulejów, 05.11.2020 r.

Znak sprawy: IZOŚ.ZP.271.29.2020

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa i przebudowa ul. Rynek i ul. Nadrzeczej w Sulejowie wraz z budową i przebudową niezbędną infrastruktury technicznej oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w związku z wpływieniem do Zamawiającego w dniu 26.10.2020 r. pytań odnośnie prowadzonego postępowania, o którym mowa wyżej, udzielam odpowiedzi na następujące zapytanie:

1) Czy realizowana inwestycja ma przyjęte obliczenia co do opraw zgodne z klasami oświetlenia Led, które zapewnią bezpieczeństwo ludziom na oświetlaną powierzchnię, czy wymagane jest dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych co do norm zamienników świateł sodowych na Led?

**Odpowiedź: Jeżeli Wykonawca chce zastosować zamienniki opraw zawartych w projekcie, musi przedstawić obliczenia fotometryczne oraz uzyskać akceptację projektanta oraz Inwestora. Zobowiązany jest również przedstawić kartę katalogową oraz deklarację zgodności.**

  
BURMISTRZ

Wojciech Ostrowski