

W związku z zapytaniem odnośnie „ Budowy Sali Gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przygłowie z/s we Włodzimierzowie” udzielam odpowiedzi:

Pytanie 1: Brak w załączonych dokumentach przetargowych wykazu stolarki okiennej i drzwiowej.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

W załączeniu przedstawiamy wykaz stolarki okiennej i drzwiowej. W poz.114 kosztorysu ślepego poprawiono obmiar: **było 24,15 m²** a powinno być **30,24 m²**.

Pytanie 2: W kosztorysie ślepym występuje poz. 153: Aluminiowe okładziny elewacji w ilości 367,1 m². Brak jest takich pozycji w opisie elewacji w projekcie budowlanym jak w opisie na przekrojach i elewacjach.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

W kosztorysie ślepym w poz. 153 powinno być wg kalkulacji własnej:

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2,0 mm z gotowej suchej mieszanki akrylowej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych – pow. 367,1 m²

Pozycja 154 ulega likwidacji.

Z-CA BURMISTRZA

/-/ Jan Andrzejczyk