

**dotyczy: przetargu nieograniczonego na „ Budowa drogi we wsi Kłudzice –  
od drogi powiatowej do mostu ”.**

**Pytanie 1.**

W ogłoszeniu o zamówieniu określono przedmiot zamówienia, konstrukcja nawierzchni:

- podbudowa z tłuczni kamiennego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm;
- warstwa wiążąca nawierzchni grubości 4 cm;
- warstwa ścierna nawierzchni grubości 4 cm.

W przedmiarze robót do SIWZ określono zakres robót:

- podbudowa z tłuczni kamiennego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm;
- warstwa ścierna nawierzchni grubości 4 cm.

Prosimy o określenie właściwego zakresu robót.

**Odpowiedz:**

Z uwagi na występującą rozbieżność prosimy o ujęcie w ofercie cenowej warstw konstrukcyjnych drogi we wsi Kłudzice zgodne z **projektem budowlanym**, gdyż w danym postępowaniu przetargowym nadrzędnym jest projektem budowlanym.

Ponadto informuje, iż przedmiar stanowi wyłącznie wyliczenia i zestawienia planowanych prac i podstawowe cele, które umożliwiają ich wycenę. W sytuacji występowania rozbieżności należy brać pod uwagę pierwszeństwo projektu budowlanego.

wz. BURMISTRZA  
*mgr Jan Andrzejczyk*  
Z-ca Burmistrza