

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa ul. Orzechowej w Poniatowie”.

Informuję, że w dniu 07.05.2013 r. wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Sulejowie następujące zapytania dotyczące wyżej wymienionego postępowania:

1. Projekt techniczny nie zawiera punktów głównych osi drogi, jak również nie zawiera opracowania geodezyjnego. W jaki sposób wykonawca ma wytyczyć oś drogi? .

2. Ponieważ norma PN-S-96025 została wycofana 29 maja 2008 roku, decyzją Prezesa PKN, uprzejmie prosimy o zgodę na zastosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych zgodnych z obecnie obowiązującą normą PN-EN-13108-1 i Wytycznymi Technicznymi WT-1 i WT-2 wyd. 2010 (ze szczególnym uwzględnieniem uziarnienia w-wy ścieralnej, gdyż w/w przepisy nie przewidują w-wy ścieralnej o uziarnieniu 0/16 i 0/12,8).

W przypadku braku zgody prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego zamiaru zastosowania mieszanek mineralno-asfaltowych zaprojektowanych wg nieobowiązującej (wycofanej) normy.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

W związku z sytuacją, iż projekt techniczny jest dokumentacją uproszczoną nie zawiera opracowania punktów geodezyjnych – współrzędnych geodezyjnych. Wykonawca musi zatem na własny koszt wyznaczyć oś drogi i tym samym wpasować jezdnię w istniejący pas drogowy.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie mieszanek mineralno - bitumicznych zgodnych z normą PN-EN 13108 i wytycznymi technicznymi WT-1 i WT-2.

Z up. Burmistrza

mgr Karol Zawiślak
SEKRETARZ