

Znak sprawy: ZP.271.19.2013

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Remont istniejącego utwardzenie placu targowego kostką brukową betonową w ramach zadania „ Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo – handlową w Sulejowie”.**

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.) w związku z wpływieniem do Zamawiającego w dniu 02.12.2013 r. pytań odnośnie prowadzonego postępowania, o którym mowa wyżej, udzielam odpowiedzi na następujące zapytania:

1. Czy Zamawiający dopuści wykonanie projektowanego odwodnienia liniowego z korytek betonowych o wymiarach 35x50x15 cm (dł x szer x wys)?
2. Jakiego koloru korytka ściekowe należy zastosować?
3. Prosimy o podanie kolorystyki projektowanego utwardzenia z kostki betonowej gr. 8 cm.
4. Jakiego koloru kostkę betonową należy zastosować do wykonania linii oddzielających dojazd do posesji?
5. Prosimy o podanie obmiaru uwzględniającego wykonanie linii oddzielających dojazd do posesji?

Odpowiedzi na pytania:

Ad. 1. Informuję, iż w dokumentacji projektowej zaszła pomyłka, co do wysokości korytek betonowych. Odwodnienie liniowe należy wykonać z korytek o wymiarach 50x50x15 cm.

Ad. 2. Korytka betonowe należy uwzględnić koloru szarego.

Ad. 3. Projektowane utwardzenie terenu należy założyć z kostki betonowej grafitowej, rodzaj „cegiełka”.

Ad. 4. Do linii rozdzielającej należy zastosować kostkę betonową szarą, rodzaj „cegiełka”.

Ad. 5. Kostkę betonową do wykonania linii rozdzielającej należy uwzględnić: $0,2\text{ m} \times 125\text{ m} = 24,60\text{ m}^2$.

BURMISTRZ
Stanisław Baryła