

Znak sprawy: ZP.271.10.2014

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont ulicy Grabowej w Poniatowie”

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z wpływieniem do Zamawiającego w dniu 23.04.2014 r. pytań odnośnie prowadzonego postępowania, o którym mowa wyżej, udzielam odpowiedzi na następujące zapytania:

### Pytania:

1. Proszę o zamieszczenie SST D.04.04.02 dotyczącej przedmiotowego zadania. Zamieszczona w dokumentacji przetargowej SST wg pkt 1 dotyczy inwestycji budowy boiska szkolnego „Międzyszkolnego Centrum Lekkoatletycznego” w Szamotulach.
2. Czy ul. Grabowa w Poniatowie jest drogą publiczną w rozumieniu ustawy o drogach publicznych?
3. Czy zamawiający posiada zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu spełniający wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem? Jeżeli tak, to proszę o jego udostępnienie. Projekt budowlany nie obejmuje oznakowania pionowego.
4. Czy Zamawiający potwierdza, że mieszanki mineralno-asfaltowe na potrzeby niniejszego projektu mają być zaprojektowane według wymagań normy PN-EN 13108-1 oraz Wymagań Technicznych WT-2 wydanie 2010? Jednocześnie prosimy o jednoznaczne określenie uziarnienia w/w MMA, ponieważ w dokumentacji występują duże rozbieżności w tym zakresie (wg rys. 2 – 0/12,8 dla KR1; wg opisu technicznego 0/16 dla KR1).
5. Proszę o podanie współrzędnych geodezyjnych dla punktów charakterystycznych osi projektowanej drogi (W), niezbędnych do wytyczenia geodezyjnego.
6. Jaka jest projektowana grubość pobocza z kruszywa dla etapu 3 (wg przedmiaru robót i opisu technicznego – 5 cm, a wg rys. 4 – 15 cm)?

### Odpowiedzi na pytania:

- AD 1.** SST dotyczy ul. Grabowej w Poniatowie.
- AD 2.** Ulica Grabowa w Poniatowie nie jest drogą publiczną w rozumieniu ustawy o drogach publicznych.
- AD 3.** Zamawiający nie posiada projektu docelowej organizacji ruchu.
- Ad 4.** Należy wykonać mieszanki mineralno-bitumiczne na podstawie normy PN – EN 13108-1, uziarnienie warstwy ścieralnej należy założyć 0/12,8
- Ad 5.** W związku z tym, iż dokumentacja jest uproszczona na podkładzie mapy syt-wys. do celów opiniodawczych projekt nie posiada współrzędnych geodezyjnych.
- Ad. 6.** Na etapie III należy założyć pobocze o gr. 5 cm.

wz. BURMISTRZA

mgr Jan Andrzejczyk  
Z-ca Burmistrza