

Znak sprawy: ZP.271.12.2015

## **WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych.**

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z wpływieniem do Zamawiającego w dniach 15.06.2015 r. pytań odnośnie prowadzonego postępowania, o którym mowa wyżej, udzielam odpowiedzi na następujące zapytania:

### **PYTANIA:**

1. Czy zamawiający posiada wszystkie aktualne pozwolenia, decyzje i uzgodnienia, które są niezbędne do realizacji zadania?
2. Po czyjej stronie będzie ewentualna prolongata nieaktualnych decyzji i uzgodnień.
3. Czy Zamawiający na przedmiotowe zadanie posiada decyzję ZRID?
4. Prosimy o podanie hierarchii dokumentów (SIWZ i Przedmiar robót, STWiORB)
5. Prosimy o podanie miejsca i szczegółu wykonania podbudowy z kruszywa łamanego grubości 8cm (pozycja przedmiarowa nr 5 etapu I).
6. Prosimy o podanie miejsca i szczegółu wykonania podbudowy z mieszanki mineralno bitumicznej grubości 4cm (pozycja przedmiarowa nr 6 etapu I).
7. W związku z § 4 ust. 1 pkt. 8) Umowy prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakiegokolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
8. W związku z § 4 ust. 1 pkt. 23) Umowy prosimy o doszczegółowienie w jakich sytuacjach może nastąpić wstrzymanie wykonania robót.
9. W związku z § 4 ust. 1 pkt. 38) Umowy wnosimy o modyfikację zdania pierwszego i nadanie brzmienia: „Strony zgodnie postanawiają, że w wypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków bliżej opisanych w niniejszej umowie, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, będzie uprawniony do zlecenia ich wykonania osobom trzecim, na koszt i ryzyko Wykonawcy.”
10. W związku z § 4 ust. 1 pkt. 41) Umowy prosimy o potwierdzenie, że przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku

konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

11. W związku z § 5 ust. 6 Umowy prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza przedkładanie przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych o zapłacie wymagalnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jako dowodów zapłaty w rozumieniu art. 143d ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych. Prosimy również o potwierdzenie, że takie oświadczenie podwykonawcy nie obejmuje przypadku wstrzymania części wynagrodzenia podwykonawcy tytułem kaucji gwarancyjnej zabezpieczającej roszczenia z tytułu należytego wykonania umowy i rękojmi za wady na roboty podwykonawcze.
12. Prosimy o doprecyzowanie, jakie rodzaje mieszanek mineralno – asfaltowych należy zastosować wraz z określeniem kategorii ruchu drogi, ponieważ w kosztorysie/przedmiarze podbudowa 4 cm, a w SST – 8 cm.

#### **ODPOWIEDZI:**

1. Wykonanie nakładek nie wymaga uzyskania pozwolenia lub decyzji.
2. Zamawiający informuję, że jest inwestorem niniejszej inwestycji i to po jego stronie leży ewentualna prołagata dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Wykonanie nakładek bitumicznych jest w istniejącym pasie drogowym w związku z powyższym nie jest wymagada decyzja ZRID.
4. Przedmiar robót, Specyfikacja techniczna, SIWZ.
5. Podbudowa z tłucznią jest przewidziana do wbudowania w miejscach **głębszych** ubytków nawierzchni asfaltowej jezdni ulicy Szkolnej. Z uwagi na ubytki miejscowe nawierzchni w wyniku działania przez pewien okres czasu ruchu pojazdów i warunków atmosferycznych nastąpiły w dalszej kolejności w niektórych miejscach również częściowe ubytki podbudowy z tłucznią. W związku z tym przed położeniem warstwy ścieralnej należy wpiery uzupełnić ubytki podbudowy tłuczniowej a dopiero później ułożyć na wyrównanej podbudowie tłuczniowej podbudowę mineralno-bitumiczną (na niektórych ubytkach nie będzie konieczne uzupełnienie ubytków podbudowy tłuczniowej tylko od razu po oczyszczeniu ułożenie podbudowy mineralno-bitumicznej).
6. Zgodnie z odpowiedzią ad. 5 podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych przewidziana jest w miejscach **wszystkich** ubytków nawierzchni asfaltowej jezdni ulicy Szkolnej.
7. Niezbędą dokumentację dow ykonania zadania Zamawiający załączył do przetargu.
8. Wstrzymanie wykonania robót może nastąpić w sytuacjach nieprzewidzianych takich jak np. niekorzystne warunki atmosferyczne.
9. Zamawiający zapis § 4 ust. 1 pkt. 38 umowy pozostawia bez zmian.
10. Zamawiający potwierdza że zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 41 umowy w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności

wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

11. Ustalenia § 5 ust. 6 są zgodne z brzmieniem przepisu i Zamawiający nie przewiduje zmiany tego przepisu.
12. Kategoria ruchu KR 1-2. Na podbudowę z mieszanek mineralno-bitumicznych należy zastosować mieszankę mineralno-asfaltową AC16P grubości 4 cm, a na warstwę ścieralną mieszankę mineralno-asfaltową AC8S grubości 4 cm.

Z up. BURMISTRZA  
*Dorota Jankowska*  
Z-ca Burmistrza